



Sisäministeriö  
Erityisasiantuntija  
Heidi Aliranta  
p. 0295 488 367

## **Liikkumis- ja oleskelurajoitukset Silvolan tekoaltaalla, 2x110 kV johdon Tammisto - Myyrmäki / Kannelmäki (Sutu 1401) pylväsvälillä 18Y ja 20Y.**

**Viitaten lausuntopyyntöön 17.8.2021 / Krista Peltonen, säädösvalmisteluavustaja, sisäministeriö, poliisiosasto**

Liikkumis- ja oleskelurajoituksia voidaan laajentaa ottamalla voimajohdon osalta huomioon seuraavaa:

Tämä lausunto koskee Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n omistuksessa olevia voimajohtoja.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n välillä on kyseiselle voimajohto-osuudelle kunnossapitosopimus, jossa on määritelty mm. Risteamälausuntovastuu Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle.

Johtoja varten on Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle lunastettu käyttöoikeuden supistus. Tämä käyttöoikeuden supistus eli johtoalue on edellä mainitussa kohdassa yhteensä 45 metriä leveä ja käsittää VES:n ja HSV:n 110 kV yhteiskäyttöjohdon. Johtoalue muodostuu 25 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean reunoissa olevista 10 metriä leveistä reuna-vyöhykkeistä, joissa puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin. Maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Lunastuksen yhteydessä määritelty rakennusrajoitusalue ulottuu voimajohdosta kohtisuoraan mitattuna 12,5 metrin etäisyydelle 110kV:n voimajohdon Tammisto-Myyrmäki/Kannelmäki Sutu 1401 keskilinjasta. Keskilinja maastossa kulkee kyseisen voimajohdon pylväsrakenteiden keskikohtien kautta.

Voimajohdon omistajilla on sähkön siirtämiseen tarpeellisten johtojen, pylväiden ja muiden laitteiden rakentamista, käyttöä, tarkastamista, kunnossapitoa, korjaamista ja uusimista varten oikeus:

- pystyttää ja pysyttää johtoaukealla sähkönsiirtojohto pylväineen ja muine laitteineen,



- suorittaa tarpeellisia mittauksia johtoaukealla sekä suorittaa maadoituksia, joista aiheutuvat vahingot korvataan erikseen maanomistajille,
- pitää johtoaukea vapaana puista, vesoista ja muista esineistä, jotka saattavat vaikuttaa häiritsevästi johdon käyttöön ja kunnossapitoon,
- poistaa johtoaukealta rakennukset ja muut rakenteet, joiden paikoillaan pysyttämistä ei ole erikseen sovittu,
- sopivalla tavalla merkitä johtoaukean rajat, niin että ne ovat helposti havaittavissa,
- merkitä ne reunavyöhykkeellä sekä erityisestä syystä myös johtoaukean ulkopuolella kasvavat puut, jotka mittansa vuoksi voivat olla vaarallisia johdon säilymiselle sekä kaataa tällaiset puut, ellei metsänomistaja itse huolehdi niiden kaatamisesta. Johtoalueen ulkopuolella tapahtuvasta puiden kaatamisesta aiheutuva vahinko korvataan erikseen maanomistajalle,
- johdon omistajan lukuun työskenteleville henkilöille jalan tai ajoneuvolla liikkua johtoaukeaa pitkin johtopylväältä toiselle sekä sitä varten tehdä sinne väliaikaisia ajoteitä ja rumpuja, tehdä ja kunnossapitää johtoaukealla olevista aidoissa tarpeellisia veräjiä ynnä käyttää hyväkseen johtoaukealle johtavia kiinteistölle kuuluvia teitä ja polkuja sekä tarvittaessa muitakin alueita kulkemiseen jalan tai moottorikäyttöisillä taikka muilla työkoineilla ja ajoneuvoilla.

Lunastettu käyttöoikeus rajoittaa omistajan oikeuksia seuraavasti:

- Pylväsrakenteisiin ei saa kiinnittää mitään ja kaivutyöt sekä maanläjitys on kielletty pylväsalalla eli 3 metriä lähempänä pylväsrakenteita ja senkin jälkeen 1:1 luiskaamalla.
- Rakennusrajoitusalueella (28m) ei saa ilman erityistä lupaa kasvattaa puita, eikä pitää rakennuksia tai 2 metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita.
- Johtoaukealla ja sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle.
- Tämä lausunto koskee ainoastaan lausuntopyynnössä olevaa liikkumis- ja oleskelualueen laajentamista mainituiden pylväiden läheisyyteen. Mikäli alue laajenee ja mahdollisesta aidan rakentamisesta tulee pyytää erillinen lausunto.

Muuta

Pyydämme ilmoittamaan hankkeen valmistumisesta tai suunnitelmien muuttumisesta Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle osoitteeseen:  
[antti.hartikainen@vantaanenergia.fi](mailto:antti.hartikainen@vantaanenergia.fi).



Käyttö ja kunnossapito/Jyrki Salmi

27.8.2021

Tämä lausunto on voimassa viisi vuotta. Jos hanke toteutetaan myöhemmin, tulee Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ltä pyytää uusi lausunto.

#### Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Yleissuunnitteluinsinööri Antti Hartikainen puh. 050 326 6913.

Vantaalla 27.8.2021

Jyrki Salmi  
Siirron kunnossapitoinsinööri  
VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY

