

Asia: VN/13509/2021

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kiitämme mahdollisuudesta lausua ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta.

Alla Elenia Oy:n lausunto asetuksen kohtiin:

Luku 6, 5§

Mittalaitteen asiakasrajapintaa (RJ12 liityntä) koskevasta vaatimuksesta pitää rajata epäsuorat mittalaitteet pois. Lisäksi vaatimus rajapinnan yhden sekunnin välisestä toiminnasta on mielestämme liian tiukka ja hetkellisiä poikkeamia todennäköisesti esiintyy. Näin ollen näemme, että aikarajaus voisi olla esim. 5 sekuntia.

Vaatimus mittaustietojen keräämisestä verkonhaltijan mittaustietojärjestelmään vähintään joka kuudes tunti on positiivinen muutos nykytilanteeseen. Näemme kuitenkin, että vaatimusta tulisi tarkentaa ainakin siten, että mikäli asiakas on mukana esimerkiksi kysyntäjoustopalvelussa niin tällöin asiakkaan mittalaitteen tiedot tulee kerätä ja toimittaa markkinaosapuolille reaaliaikaisesti.

Luku 6, 6§

Pidämme esitystä mittauslaitteiston kuormanohjausreleen vaatimuksesta perusteltuna. Vaatimus mahdollistaa asiakkaille mittalaitteiston ohjaukseen piiriin jo tällä hetkellä liitettyjen kuormien tarjoamisen sähkömarkkinoiden ja markkinaosapuolien käyttöön ja edistää osaltaan kysyntäjoustopalveluiden kehittymistä. Kuormaohjausreleiden poistaminen mittalaitteista pakottaisi asiakkaat tekemään muutoksia sähköjärjestelmiinsä, mikäli he haluavat laitteidensa toimivan samalla tavalla kuin aikaisemmin (esim. nykyiset lämmityskuormien ohjaukset).

Kuormanohjausreleen toiminta-aikaa koskeva 6 tunnin vaatimus on puolestamme ok, vaikkakin näemme, että aikavaatimus voisi olla lyhempikin (esim. 1-3 tuntia).

Sihvola Ville
Elenia Oy - Varatoimitusjohtaja, Elenia Oy