

Asia: VN/13509/2021

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. STY haluaa nostaa ehdotuksesta seuraavat asiat esille:

- pidämme hyvänä sitä, että sähköön tuottaja voi edelleen toimia datahubin ulkopuolella, jos datahub ei ole vastuussa sen taseselvityksestä.
- emme pidä hyvänä sitä, että korjauslaskutuksessa taseselvitysikkunan sulkeuduttua hintana käytetään edelleen spot-hintaa. Ehdotus on epäedullinen toimijoille jos/kun virhe on aiheuttanut tasevirheen, jonka hinnoittelussa käytetään tasesähkön hintaa. Korjauslaskutus tasesähkön hinnalla olisi oikeudenmukaisempi.
- verkonhaltijoiden on tehtävä suunnitelma 15 min jaksoon siirtymisestä. Tämä vaatimus tulee rajata koskemaan vain niitä toimijoita, joilla on verkkolupa, eli käytännössä alue- ja jakeluverkkoja. Tuulivoimatuottajat omistavat itse tuotantoverkkonsa ja liittymisjohtonsa. Heiltä tätä verkonhaltijoiden suunnitelmaa ei kuitenkaan tule edellyttää.
- vaatimuksena on kuormanohjausrele, jonka vasteaika on pitkä (6 tuntia). Näin pitkä vasteaika, älyverkkotyöryhmän perusteluista huolimatta, sopisi myyjän perspektiivistä vain DA ja ID-markkinoille sekä jatkossa mahdollisille ID huutokaupoille. Ottaen huomioon hajautettujen resurssien lisääntymisen sekä säätötarpeen kasvun tulevaisuudessa, olisi perusteltua, että vasteaika olisi huomattavasti lyhyempi, jolloin entistä pienempiä resursseja saataisiin aktiivisiksi säätömarkkinoilla.

Kunnioittaen,

Anni Mikkonen

Toimitusjohtaja

Suomen tuulivoimayhdistys ry

Mikkonen Anni

Suomen Tuulivoimayhdistys ry