

Asia: VN/13509/2021

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kamstrup A/S lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevasta asetuseronnoksesta (VN 13509/2021). Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida asetusta sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta.

6 luku 5 § Uuden etämittauslaitteiston toiminnalliset vaatimukset sähköverkossa

3) Asetukseen on hyvä määritellä mikä eurooppalaisten standardien mukainen käyttöliittymä on.

6 luku 5 § 5)

Yleensä mittarit mittaavat jännitteettömän ajan alkamisajamiskohdan sekä päättymisajankohdan.

Ehdotamme 5) muuttamista muotoon:

5) mittauslaitteiston tulee rekisteröidä jännitteettömän ajan alkamisajankohta ja kesto tai mittauslaitteiston tulee rekisteröidä jännitteettömän ajan alkamis- ja päättymisajankohta

6 luku 5 § 6)

Nollavika on mahdollista mitata 3-vaiheisissa suorissa mittareissa, virtamuuntajamittareissa tai virta- ja jännitemuuntajamittareissa, ei 1-vaiheissa suorissa mittareissa.

6 luku 6 § Kuormanohjaustoiminnallisuus

Mielestämme kuormanohjausrelettä ei tarvita 1-vaiheisiin sähkömittareihin eikä suurinpaan osaan kesämökkejä. Asetukseen voisi lisätä että mittauslaitteistossa tulee olla kuormanohjausrele mikäli kohteessa on mahdollista ohjata kuormia.

”Uusiin etämittauslaitteistoihin liittyen pyydetään ehdotettujen vaatimusten lisäksi näkemyksiä siitä, olisiko päiväkohtaisen tai taseselvitysjaksoittaisen kumulatiivisen lukeman saaminen asiakasrajapinnasta RJ12-liittimen kautta hyödyllinen toiminto ja kuinka se vaikuttaisi mittauslaitteiston kustannuksiin.”

Mittareissamme on jo valmiina tuntikohtainen kumulatiivisen arvon lähetys. Emme näe lisähyötyä lähettää päiväkohtaista kumulatiivista lukemaa RJ-12 liittimen kautta. Mittari voi lähettää dataa 1 sekunnin välein.

Pyykkö Sami
Kamstrup A/S