

Asia: VN/13509/2021

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta.

Ehdotamme täydennettäväksi kuormanohjaustoiminnallisuutta käsittelevän kohdan (luku 6, 6§) luettelon kohtaa 1 seuraavaan muotoon:

1) yli kahden asunnon asuinrakennuksessa, jossa käyttöpaikan olemassa olevassa mittauslaitteistossa ei ole asennettuna eikä kytkettynä ohjattavaan kuormaan ohjausrelettä;

Näin varmistettaisiin, ettei mittauslaitteen uusiminen poistaisi asiakkaan käytössä olevaa kuormanohjausta tapauksissa, joissa rakennuksessa on enemmän kuin kaksi asuntoa. Näin ei lainsäädännöllä pakotettaisi asiakkaita tekemään muutoksia sähköjärjestelmiinsä vain sen vuoksi, että mittauslaite uusitaan. Tämä lisäys mahdollistaisi asiakkaan nykyisten ohjausten sujuvan jatkumisen ilman, että lainsäädännössä täytyisi pystyä määrittelemään kaikkia eri nykyvaihtoehtoja, joissa kuormanohjausrelettä käytetään. Muutosehdotusta ei voida myöskään pitää kohtuuttomana verkonhaltijalle.

Pylsy Petri
Suomen Kiinteistöliitto ry

