

Asia: VN/13979/2023

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain 12 ja 96 §:n muuttamisesta (Suurjänniteverkkohanke)

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suujännitetyöryhmän ehdotus sähkömarkkinalain uudistamisesta

Lausunnon pyytäjän diaarinumero: VN/13979/2023

Lausunnon antaja

Kemijoki Oy (y-tunnus 0192171-7)

PL 8131

96101 Rovaniemi

Kemijoki Oy:n lausunto suurjänniteverkkotyöryhmän ehdotuksesta sekä Fingridin liittymismaksu-uudistuksesta

Kemijoki Oy kiittää mahdollisuudesta lausua Suurjänniteverkkotyöryhmän työ- ja elinkeinoministeriölle 18.12.2024 luovuttamasta raportista sekä Fingridin liittymismaksu-uudistuksesta.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Kemijoki Oy:n voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 megawattia (MW). Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen alueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Teemme pumppuvoimalaitoksen esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla ja selvitämme muiden pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Kemijoen alueella.

Kemijoki Oy on tutustunut ehdotuksiin ja haluamme lausuntonamme esittää seuraavaa:

Suurjännitteisen jakeluverkon määritelmä

Kemijoki Oy kannattaa suurjännitteisen jakeluverkon määritelmän muuttamista esitetyllä tavalla siten, että paikalliset tai alueelliset yli 110 kilovoltin jännitteellä toimivat johdot voidaan jatkossa katsoa suujännitteiseksi jakeluverkoksi.

Näkemyksemme mukaan muutos mahdollistaa teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset ratkaisut voimalaitosten verkkoon liittämiseksi ja sujuvoittaa näitä koskevia järjestelyjä.

Erillinen linja

Kemijoki Oy pitää perusteltuna suurjännitetyöryhmän raportin esitystä siitä, että luvanvaraisuudesta vapauden edellytyksenä ei erillisten linjojen osalta olisi enää se, että sähkö on tuotettu pienimuotoisessa sähköntuotannossa. Näkemyksemme mukaan ratkaisu on loppukäyttäjien ja markkinatoimijoiden kannalta tasapuolinen ja mahdollistaa sähköjärjestelmän kannalta tehokkaiden liittämISRatkaisujen toteuttamista.

Joustavat liittymissopimukset

Kemijoki Oy suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti joustavia liittymissopimuksia koskevien säännösten sisällyttämistä sähkömarkkinalakiin. Ehdotus selkeyttää joustavien liittymissopimusten käytön edellytyksiä, niihin liittyviä menettelytapoja ja siten myös liittyjän asemaa.

Pumppuvoimalaitoksia voidaan säätää sekä pumppaus- eli sähkönkulutusmoodissa että sähköntuotantomoodissa, joten laitokset soveltuvat hyvin joustavaan liityntämalliin.

Fingridin liittymismaksu-uudistus

Pumppuvoimalaitos toimii sähköjärjestelmää tasapainottavana energiavarastona. Pumppuvoimalaitos kuluttaa sähköä, kun sitä on paljon tarjolla ja tuottaa sähköä, kun sähkölle on

tarve. Suuren tehon n. 500 MW:n pumppuvoima voi jopa poistaa uuden kantaverkon siirtoyhteyden rakentamistarpeen. Pumppuvoimalaitos kykenee tasapainottamaan säästä riippuvaisen, tuotantopainotteisen alueen siirtotarpeita.

Kemijoki Oy toteaa kantanaan, että pumppuvoimalaitosten investointimahdollisuuksia ei tule vaarantaa ylimääräisillä maksukomponenteilla. Siksi katsomme, että pumppuvoimalaitoksiin ei tule kantaverkkomaksujen uudistuksessa kohdistaa tehomaksukomponenttia.

Janne Ala
johtaja

Sakari Pyhäjärvi
johtaja

Pyhäjärvi Jouko
Kemijoki Oy

Ala Janne
Kemijoki Oy - Janne Ala, johtaja