

Asia: VN/13979/2023

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkinalain 12 ja 96 §:n muuttamisesta (Suurjänniteverkkohanke)

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI SÄHKÖMARKKINALAIN JA MAAKAASUMARKKINALAIN 12 JA 96 §:N MUUTTAMISESTA (SUURJÄNNITEVERKKOHANKE)

Fortum Oyj kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja toteaa seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia sähkömarkkina- ja maakaasumarkkinalakiin, sekä ehdotuksen alueellisten sijoittumissignaalien hyödyntämisestä tuotannon ja kulutuksen liittämässä kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Muutosten tavoitteena on huomioida lisääntyvän sähköntuotannon ja kasvavien kulutuksen kuormien integroiminen kantaverkkoon ja suurjännitteiseen jakeluverkkoon.

Puhtaan siirtymän myötä sähköntuotannon- ja kulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina ja pidämme tärkeänä lainsäännön kehittämistä vastamaan muuttuvaa tilannetta. Haluamme kiinnittää huomioita seuraaviin kohtiin:

1. Poikkeus sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuuteen – erillinen linja

Tällä hetkellä erillisellä linjalla on mahdollista liittää vain pienimuotoista sähköntuotantoa (≤ 2 MVA) tuotantoyksikön erilliseen asiakkaaseen, ja sähköjohtoa, joka liittää tuottajan ja sähköntoimittajan niiden omiin tiloihin, tytäryrityksiin tai asiakkaisiin suoraan sähköntoimitusta varten. Ehdotettu

erillisen linjan operoinin vapautus sähköverkkoluvasta riippumatta voimalaitoksen tehosta on kannatettava.

Ehdotuksessa todetaan, että kulutuskohde ja voimalaitoskokonaisuus olisi sallittua kytkeä yhteen siten että kytkentä mahdollistaa sähkön syöttämisen sähköverkkoon myös ohi kulutuskohteen. Ehdotuksessa ei ole tarkemmin kuvattu, mitä tällä teknisesti tarkoitetaan. On tärkeää ymmärtää missä kohdin yhteenkytkeminen fyysisesti tapahtuu, jotta järjestely katsottaisiin esityksen mukaiseksi erilliseksi linjaksi eikä vaade saman tahon hallinnassa olevasta kiinteistöstä tai sitä vastaavasta kiinteistöryhmästä täyty.

2. Poikkeus sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuuteen – liittymisjohdot

Liittymisjohto on määritelty siten, että samalla liittymisjohdolla voidaan liittää sähköverkkoon vain a) yksi sähkönkäyttökohde; b) voimalaitoskokonaisuus; tai c) yksi tai useampi toisiinsa kytketty energiavarasto.

Nykyinen lainsäädäntö ja ehdotetut muutokset eivät siis mahdollista kahta tai useampaa erillistä sähkönkäyttökohdetta taikka sähkönkäyttökohdetta ja voimalaitosta liittämistä yhteisellä liittymisjohdolla sähköverkkoon, jos ne sijaitsevat ei toiminnanharjoittajan hallinnassa olevilla kiinteistöllä. Puhtaan siirtymän myötä tarve tällaisille liittymisjohdoille olisi perusteltua.

3. Mahdollisuus hakea Energiavirastolta ennakkotietoa suunnitellun sähköverkkotoiminna luvanvaraisuudesta

Ehdotettu sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuutta koskevan ennakkotiedon hakeminen Energiavirastolta on mielestämme tarkoituksenmukainen. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että Energiaviraston resurssit tehtävän hoitamiseksi ovat riittävät.

4. Liitynnän enimmäisteho

Pidämme tarkoituksenmukaisena, että mitoittavan vian tehorajaa ei kirjata lainsäädäntöön. Sähköjärjestelmä on luonteeltaan muuttuva ja siten myös enimmäistehoraja voi muuttua sähköjärjestelmän kehittymisen myötä. Mitoittavaan vikaan liittyvä fyysikaalinen rajoitus on käyttötilannesidonnainen ja rajoitus pitäisi määrittää dynaamisesti vallitsevan tilanteen mukaisesti, ei arvioidun vuoden heikoimman mahdollisen tilanteen mukaan kiinteäksi. Vaikka lakiin ei olla ehdottamassa kiinteää lukua (esim. 1300 MW), on vaara, että nyt esitetty muutos johtaa samaan jäykkään lopputulemaan.

Pidämme perusteltuna, että jatkossakin enimmäistehoraja asetettaisiin nykylainsäädännön mukaisessa menettelyssä ja se annettaisiin viranomaisen etukäteisessä valvonnassa vahvistettavaksi järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ehdotuksesta ja järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan olisi annettava asianmukaiset ja merkitykselliset tiedot sähköjärjestelmän salliman suurimman mahdollisen tehonmuutoksen perusteista.

Lisätietoja: Juha Ruokonen, päällikkö, viestintä ja sidosryhmäsuhteet, Fortum

(juha.ruokonen@fortum.com, 0400 918 322)

Ruokonen Juha
Fortum Oyj