

Asia: VN/19277/2025

Lausuntopyyntö Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus - yleisoppaasta

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelut kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.

Yleisesti oppaista voidaan todeta, että nämä tulisi käydä vielä siitä näkökulmasta läpi, että näiden välillä ei ole merkittäviä eroja, vaan niiden tulee olla yhtenäiset.

Sama huomio kuin käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaassa eli käyttöönottosuunnitelma koskettaa vain pelastussuunnitelmavelvollisia kohteita tai osana rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta vuodesta 2000.

Esim. Pirkanmaalla on paljon teollisuuskohteita missä on vanhan lain aikaan väestönsuoja rakennettu 600 m2 säännöllä, mutta ovat alle 1500 m2 eli ei pelastussuunnitelma velvoitetta. Kun näihin ei valvonnassa voi edellyttää käyttöönottosuunnitelmaa jäävät ne suosituksiksi. Se ei suoraan liity tähän oppaaseen, mutta voi aiheuttaa ristiriitaa.

Liitteenä olisi hyvä olla taulukko, jossa olisi tarkennettuna eri vuosien vaatimukset suojille (vesiastioiden tilavuudet, käymälämäärät yms.) Tämä helpottaisi tarkastustoimintaa huomattavasti.

Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus -yleisoppaan sisältö

Voitte kirjoittaa huomionne Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus -yleisoppaan luonnoksesta alla olevaan kenttään.

Kappale 4.2.4.4 Tarkentavia kysymyksiä viestiyhteyksistä. Olisiko tarve tarkentaa, että kyseessä on takautuva säädös eli vanhoissakin suojissa missä aiemmin riitti pelkkä pistokkeen asennus tulee olla nykyasetuksen mukainen viestiyhteys. Edelleen tarkennuksia; riittääkö, että jonkun operaattorin

liittymä kuuluu vai pitääkö kuulua useamman? Ja jos todetaan että sulkuutilassa liittymä kuuluu pitääkö edelleen varmistaa kuuluvuus esim. passiivitoistimella. Miten laajalla alueella matkapuhelinyhteyden pitää suojassa toimia. Kiinteällä liittymällä olevissa suojissa puhelinpistoke sijaitsee yleensä etäällä iv-koneesta, jotta sen melu ei häiritse puhelua. Täytyykö kiinteällä puhelinliittymällä oleva suoja varustaa myös ”vanhanaikaisella” puhelimella? Edellytetäänkö muutoksessa kiinteästä liittymästä matkapuhelimeen millainen lupa (pelastusviranomaisen vss-rekisterissä vanhoja numeroita)?

Toivonen Teemu-Taavetti
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuspalvelut

Oksanen Tytti
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastus- ja ensihoitopalvelut