



LAUSUNTO

14.8.2025

VN/19277/2025
VN/19277/2025-VNK-31

VNK LAUSUNTO YLEISOHJEESTA VÄESTÖNSUOJAN KUNNASSAPITO JA TOIMINTAKUNNON TARKASTUS

Valtioneuvoston kanslian keskeiset havainnot yleisohjeeseen ”Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus” ovat seuraavat;

Yleiset

- Väestönsuojan ja sen ylläpidon yhdistäminen pelastussuunnitelmaan on monesti ongelmallista. Vss jää vähälle huomiolle. Myös kunnossapidon ja huollon osuutta voisi korostaa pelastussuunnitelmassa, joka on näkyvämpi työkalu arjen turvallisuudessa
- hyviä arjen konkreettisia vinkkejä oppaassa
- rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan jako on arjessa monesti epäselvä.
- onko Virven kuuluvuudesta tarpeellista mainita

Kohta 2.4

- tätä voisi korostaa: On hyvä muistaa, että tiiveyskoe on vain osa väestönsuojan toimintakunnon tarkastusta, vaikka arkipuheessa sillä joskus viitataan koko toimintakunnon tarkastukseen.

Kohta 2.5

- pienissä suojissa tarveharkinta tarvittavien varusteiden osalta on monesti vaikeaa. Vaikea synnyttää riskiarvion kautta listausta tarvittavista välineistä. Jos olisi käytettävissä esimerkin omaiset perustasot tarvikkeista/suojatyypin

Kohta 2.6

As Oy:ssä vuosien saatossa isännöitsijä ja huoltoyhtiö ovat vaihtuneet monta kertaa, jolloin VSS dokumentit ovat saattaneet kadota. Tähän kysytään monesti konkreettisia neuvoja.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtioneuvoston kanslia

PL 23
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

Puhelin
Telefon
Telephone

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

09 1602 2165
+358 9 1602 2165

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

kirjaamo.vnk@gov.fi

VNK turvallisuuspäällikkö

Juha Pallaspuro

Liitteet	(-)
Jakelu	SM Sisäministeriö
Tiedoksi	VNK VAY Turvallisuusryhmä

VN/19277/2025-VNK-31

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: