



Sisäministeriö
PL 26, 00023
Valtioneuvosto

Asia: VN/19277/2025

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnan tarkastaminen -yleisoppaasta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnan tarkastaminen -yleisoppaasta. Yleisoppaan laatiminen aiheesta on erittäin kannatettavaa ja sen sisältö tukee oppaan tarkoituksen ja kohderyhmän mukaisien toimijoiden työtä.

Oppaan sisällöstä teimme seuraavia tarkentavia huomioita:

kohta 2.3

- Tosiasiallisen käyttökuntoon saattamisen vaatiman ajan määrittäminen toimintakuntaa tarkastettaessa on haastavaa. 10 vuotis määräaikaistarkastus ja sen yhteydessä toteutettava tiiveyskoe voidaan suorittaa suurelta osin ilman normaaliajan käyttötavan aikaisten rakenteiden ja irtaimiston poistoa. Määräaikaistarkastuksessa ei myöskään rakenneta/asenneta paikoilleen esim. sulkutelttoja, käymälöitä yms. vaan tyypillisesti tarkastetaan, että kyseiset ehjät varusteet löytyvät.

kohta 2.4

- Tarkastusten tekijän pätevyysvaatimuksista olisi hyvä olla säädöstausta tai tässä suositus soveltuvuusvaatimuksista. Tarkastuksen tilaajan (rakennuksen omistajan) on suositeltavaa esimerkiksi vaatia määräaikaistarkastuksen suorittajalta väestönsuojan tarkastajan kurssin suorittamista

kohta 2.5

- Väestönsuojan materiaalit herättävät ajoittain paljon kyselyjä kansalaisilta, joten esimerkkilistauksia ja jonkinlaisia vähimmäisvaatimuksia olisi suotavaa laatia. Pelkästään tarveharkinnan tasolle materiaalihankinnat jätettäessä on suuri riski, että materiaalit jäävät käytännössä hankkimatta. Suojakohtaisen arvion itsenäisen tekemisen kansalaiset vaikuttavat kokevan työlääksi ja tällöin hankintojen toteuttamiskynnys kasvaa.

kohta 3.2 ja 4.2.2.5

- Joistain kohdista olisi hyödyllistä lisätä kuvamateriaalia esimerkeiksi ja selkeyttämään toimenpiteitä.

kohta 4.2.3.1



• Tähän osuuteen voisi korostaa, ettei väestönsuojan kattoon saa tehdä aukkoja
kohta 4.2.3.2

- Hätäpoistumisreitien luukku ja hätäpoistumislukku voivat käsitteinä olla tavalliselle kansalaiselle hämäävät. Tarkennukseksi voisi lisätä, että maanpäällinen hätäpoistumislukku/aukko toimii usein normaaliolojen käytössä ikkunana.

kohta 4.4.

- väestönsuojan toimintakuntoon liittyvien korjausmääräysten antavat viranomaiset voisi olla kirjattuna tässä kohdassa. esim. rakennusvalvonta- ja pelastusviranomainen

Vantaa 13.8.2025

Jarkko Selin

Palopäällikkö

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos