

Asia: VN/19277/2025

Lausuntopyyntö Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnan tarkastus - yleisoppaasta

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

Väestönsuojien tarkastaja yhdistys Ry kiittää mahdollisuudesta lausua oppaan luonnoksesta.

Opas mahdollistaa väestönsuojien tasalaatuisen toimintakunnan tarkastustyön ja parantaa myös tilaajan oikeusturvaa. Ohjeita on alalla odoteltu jo pidemmän aikaa, niinpä opas on erittäin tervetullut työväline alalle.

Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnan tarkastus -yleisoppaan sisältö

Voitte kirjoittaa huomionne Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnan tarkastus -yleisoppaan luonnoksesta alla olevaan kenttään.

Kunnossapito ja toimintakunnan tarkastus

Korjausrakentamisen osalta kahden ensimmäisen lauseen muoto- ja rakenne mahdollistavat avoimen mandaatin lähestulkoon kaikenlaisille määräysten vastaisille ratkaisumalleille, jotka vaarantavat väestönsuojan suunnitellun toiminnan.

Väestönsuojan seinät, lattia ja katto on toteutettu rakennusluvan vireillepanohetken määräysten mukaan, eikä niitä ole tarpeen lähteä muuttamaan voimassa olevien säädösten mukaisiksi. Ehdotan alla olevia poistettavaksi.

Korjausrakentamisen yhteydessä voi olla käytännössä kohtuutonta noudattaa kaikkia voimassa olevia säädöksiä väestönsuojan kuormitusten ja rakenteiden osalta. Esimerkiksi huonekorkeuden kasvattaminen ei ole mahdollista jälkikäteen.

Martin Mitikka
Väestösuojientarkastajat Ry