

Asia: VN/19277/2025

Lausuntopyyntö Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus - yleisoppaasta

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

VSS-suojajärjestelmät Oy kiittää mahdollisuudesta lausua ”Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus, yleisopas” luonnoksesta. Yleisenä kommenttina VSS-suojajärjestelmät Oy haluaa nostaa esiin suojan pääfunktiot luonnoksessa: asevaikutuksilta suojautumisen sekä suojautujien elintoimintojen ylläpidon. Jälkimmäisen pääfunktion kannalta on elintärkeää, että suojan ilmavirta jokaiselle suojautujalle on riittävä ohitus- ja suodatustiloissa. Tämä tukee myös lämpötilan ja kosteuden hallintaa suojassa.

Tämä olisi hyvä tuoda selkeämmin esiin oppaan rakenteessa. Oppaassa on ansiokkaasti esitetty em. aihepiirin osa-alueet.

Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus -yleisoppaan sisältö

Voitte kirjoittaa huomionne Väestönsuojan kunnossapito ja toimintakunnon tarkastus -yleisoppaan luonnoksesta alla olevaan kenttään.

VSS-suojajärjestelmät Oy kommentoi opasluonnoksen sisällön kannalta kahta painopistealuetta:

1) Suojan toiminnallisen tarkastuksen kannalta ilmavaihtojärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa hengitysilman hiilidioksidin poisto on kriittinen funktio. Oppaassa on painottunut tiiveyskoe, joka ei kuitenkaan ole ilmavirtauksen ainoa keskeinen tekijä. Ehdotamme että oppaassa tiiveyskoe esitetään hengitysilman hallinnan sekä lämmönsäädön osatekijänä. Riittävän ilmavirran takaaminen suojautujille, tasainen jakelu koko suojatilavuuteen sekä ylipaineistuksen rooli ilmavirran ja elintoimintojen ylläpidon osatekijöinä tulisi nostaa esiin.

2) Suojien korjausrakentamisen reunaehdot voisi muotoilla tarkemmin. Opasluonnoksen luvun 2.1.1, sivu 8 viimeinen kappaleen kaksi ensimmäistä virkettä tulisi poistaa tai muotoilla uudelleen.

Poistetaan nykyinen teksti "Korjausrakentamisen yhteydessä voi olla käytännössä kohtuutonta noudattaa kaikkia voimassa olevia säädöksiä väestönsuojan kuormitusten ja rakenteiden osalta. Esimerkiksi huonekorkeuden kasvattaminen ei ole mahdollista jälkikäteen".

Korvataan esim. tekstillä "Korjausrakentamisen yhteydessä käytetään suojan painekuoren rakenteita sellaisinaan tai tarvittavien korjauksin. Uusien laitteiden asennukset toteutetaan siten että ne täyttävät nykyiset säädökset."

Kyrenius Pekka
VSS-suojajärjestelmät Oy - CD shelter system design