

Sisäministeriö

kirjaamo

Lausunto "Väestönsuojien kunnossapito- ja toimintakunnon tarkastus" -yleisohjeesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19277/2025

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta valmisteilla olevasta yleisohjeesta, josta lausumme seuraavaa.

Ohje on tarpeellinen ja avuksi osaamisen ja ymmärryksen kasvattamisessa. Suojaluokkia ja erilaisia varustelukombinaatioita on niin paljon, että niiden yksityiskohtainen ohjeistaminen ei ole yleisohjeen tasolla mahdollista.

Taustaksi todettakoon, että väestönsuojien rakentamista ja käyttöä ohjaavassa lainsäädännössä olisi varsin paljon kehitettävää, jo aikaisemmilla lausuntokierroksilla esiin tullutta ja täysin uutta asiaa. Siihen on syytä palata erikseen. Esimerkiksi väestönsuojan tarkastajan pätevyydestä tulisi säätää laissa.

1. Teknisen käyttöikänsä päässä olevien laitteiden uusimisen tärkeyttä on syytä korostaa. Yleinen linjaus ei tässä auta, vaan asia on tarkastuksissa arvioitava jokaisen laitteen kohdalla niin, että suorituskky kriisitilanteessa on varmasti kunnossa. Vrt. ISO-standardi.
2. Laiminlyönneistä pitää seurata jotakin (esim "varautumisen laiminlyöntimaksu"). Velvoite toimittaa tarkastusasiakirja pelastusviranomaiselle olisi syytä lisätä vaatimuksiin.
3. B ja C luokka modernisoitava viimeistään isomman saneerauksen yhteydessä (määriteltävä saneerauksen taso – rakennusluvan vaativa työ, esim. linjasaneeraus) – museolaitteilla ei voida varmistaa ihmisten selviämistä kriisitilanteissa.
4. Koottu tieto(kanta) tarkastusten suorittamisesta on saatava järjestetyksi.
5. Tarkistuslistat liitteeksi – vuosihoito, varuste- ja materiaalitarkastus, 10-vuotistarkastus
6. Suositus: viestiyhteydet ja mobiililaitteiden latauksen mahdollistavat ratkaisut kuntoon.
7. Materiaali ja varusteet – vaatimus ja tarkastuskäytäntö tulee määritellä valtakunnallisesti samaksi (välttämätön minimitaso, nyt kohta yleisohjeessa jää melko tulkinnanvaraiseksi.

Kaksi ohjeistamisen tasoa:

1. Pakollinen/välttämätön
2. Suositeltu/hyväksi havaittu.

Nämä tulee dokumentin liitteessä vetää yhteen, jotta vaadittu minimi ja parhaat käytännöt tulisivat selkeämmin esille.

Väestönsuojien rakentamisyhdistys Ry

MATTI VIRPIARO

puheenjohtaja Matti Virpiaro