

Asia: VN/6170/2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Tuotteita koskevat vaatimukset

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Valvonta ja lain yhteiset säännökset

Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.

5 luku 47 §

Hätäkeskukseen liitettyjen paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen tarkastusten yhteydessä tarkastuslaitoksen tiedonsaantioikeus korostuu. Tällä hetkellä hätäkeskukset eivät luovuta mitään tietoja tarkastuslaitoksille. Laitelaissa tulisi turvata paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen yhteyshenkilöiden sekä laitteistojen ajantasaisen kuukausikokeilujen suoritustietojen saantioikeus tarkastuslaitosten tarkastajille, jotka suorittavat virkavastuulla laitteistojen tarkastuksia.

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.

-

Asetusehdotukset

Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään

-

Kurola Paula
Inspecta Tarkastus Oy