

Asia: VN/6170/2021

**Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta**

Lausunnonantajan lausunto

**Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.**

-

**Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

§10 Vastuuhenkilön pitäisi voida toimia useammassa liikkeessä vastuuhenkilönä, jos hänellä on tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa tehtäviä työsopimuksen määrittämänä tai liikkeen omistajan ominaisuudessa

§12 Vastuuhenkilön työkokemus pitäisi olla vähintään 5 vuotta

§13 Sprinklerin ja vesisumujärjestelmien vastuuhenkilöiden pätevydet pitäisi jakaa vielä huolto ja asennustöihin, koska nämä työt poikkeavat toisistaan.

Hyvä suunnittelija/asennustöiden tekijä ei välttämättä osaa tehdä huoltotöitä kunnolla.

§17 Sprinklerilaitosten määräaikaistarkastusväli säilytettävä 2 vuodessa. Yhtenäistäminen olisi tehtävä kahteen vuoteen kolmen sijaan.

Määräaikaistarkastuksessa määriteltävien tehtävien 1) kohdassa oleva teksti pitäisi muuttaa, jotta se ei antaisi mahdollisuutta hylätä käyttöönottotarkastusta, kuten on tapahtunut. Teksti "1)

laitteisto on tarkoitukseen sopiva ja toimintakuntoinen" pitää korvata "laitteisto on toimintakuntoinen" tekstillä, jolloin määräaikaistarkastuksen ajatus säilyy.

§19 Tarkastuslaitoksen on toimitettava tarkastustodistus myös asennusliikkeelle, jotta se pystyy siihen tarvittaessa reagoimaan

§18 Vakavien puutteiden määritelmä tehtävä tarkasti, jotta tarkastuslaitos ei voi määrätä itselleen kevyin perustein uusintatarkastusta, koska kyseessä on kaupallinen toiminta. Parempi olisi että viranomaisen edelleen määrittäisi uusintatarkastukset.

#### **Käsisammuttimien tarkastus ja huolto**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

#### **Tuotteita koskevat vaatimukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

#### **Valvonta ja lain yhteiset säännökset**

**Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

#### **Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset**

**Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.**

-

#### **Asetusehdotukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään**

-

Mikkola Juha

Probemen Oy - Sammutusjärjestelmien suunnittelu ja asennusliike