

Asia: VN/6170/2021

## **Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta**

### Lausunnonantajan lausunto

**Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.**

-

### **Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

1. Ym:n asetuksessa 848/2017 38§:ssä mainitaan paloilmoitin ja hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin. Asetuksen perustelumuiotiossa mainitaan, että ” paloilmoittimella tarkoitetaan palovaroitinjärjestelmää, joka on tehty EN54 standardisarjan mukaisista komponenteista.

Järjestelmän asennukselle ja ylläpidolle ei aseta erityisiä vaatimuksia. Hätäkeskukseen kytketyille paloilmoittimille asetettavista vaatimuksista, muun muassa niiden asennuksen ja ylläpidon osalta, tultaneen säätämään (valmistuvassa olevassa) sisäministeriön asetuksessa”.

- onko ko. asetusluonnos ”ristiriitainen” asetuksen 848/2017 38§:n kanssa?

- tuleeko ko. asetuksen voimaantulon jälkeen asennettavilta paloilmoittimilta (asetuksen 848/2017 mukaiselta) vaatia samat vaatimukset (asennus ja ylläpito), kuin hätäkeskukseen kytketyltä paloilmoittimelta?

2. Lain mukaan pelastusviranomaisen valvoo paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston tarkastusvelvoitetta koskevien 17 §:n (määräaikaistarkastus) ja 18 §:n 3 momentin (vakavien puutteiden uusintatarkastus) noudattamista. Tämä selkeyttää etenkin paloilmoittimien osalta asiaa, kun ei ole ollut voimassa olevaa säädöstä. Toki ko. pöytäkirjoissa mainitaan nytkin ”Laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset kun seuraavat puutteet korjataan”, jonka perusteella olen määrännyt puutteet korjattavaksi. Huomioitavaa on kuitenkin, ettei varmennustarkastuksen asioiden valvominen ole lakiesityksen mukaan pelastusviranomaisen vastuulla, vaan Tukesin.

### **Käsisammuttimien tarkastus ja huolto**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

1. Kohta 6§ lisäys: käsisammuttimen etiketti oltava suomen ja ruotsin kielillä.

### **Tuotteita koskevat vaatimukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

### **Valvonta ja lain yhteiset säännökset**

**Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

### **Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset**

**Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.**

-

### **Asetusehdotukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään**

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta;

1. Poistumisvalaistuksen kunnossapitoon riittää säännöllisyys uuden asetuksen mukaan eli kunnossapito-ohjelmaa ei tarvitse laatia? Toki Pelastuslain 12 §:n perusteluissa on mainittu kaikkien laitteiden osalta mm. käyttöohjeet ja standardit.

Sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista;

1. Asetusluonnoksen §3:een tulisi lisätä velvoite toimittaa ohjeet niistä rakennusmateriaaleista ja -osista, joita käyttämällä suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin voitaisiin pienentää.

Heikkinen Jarkko

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos - Onnettomuuksien ehkäisy / riskienhallinta