

Asia: VN/6170/2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.

Ab Alarm Control Alco Oy:n kommentit ja muutosehdotukset:

§4

Kommentti: Lakiluonnos ei kohtele tasapuolisesti viranomaisen vaatimuksista olevia paloilmoittimia.

Muutosehdotus: Paloilmoittimeen, johon ei ole liitetty viranomaisen vaatimuksista laitteita eikä sen paloilmoituksia ole liitetty hätäkeskukseen, ei kuitenkaan 17 §:ssä säädettyjä määräaikaistarkastusta koskevia vaatimuksia.

§10

Kommentti: Nykyiset laitteistot edellyttävät laitevalmistajan lisenssillä toimivia ohjelmistoja.

Muutosehdotus: Asennusliikkeen käytössä on oltava asennus- ja huoltotyön edellyttämät laitteet, välineet, järjestelmät ja laitekohtaiset ohjelmistot.

§11 2)

Kommentti: Laadukkaan työn suorittaminen edellyttää myös laitetoimittajan ohjeiden mukaan toimimista.

Muutosehdotus: Laitteisto on suunnitelman, tarkastuksen ja tehdyn asennus- tai huoltotyön osalta laitevalmistajan/-toimittajan ohjeiden sekä lain vaatimusten mukainen.

§12 2)

Kommentti: Kahden vuoden kokemus on aivan liian lyhyt, vähintään 5 vuotta kuten Ruotsissa.

Muutosehdotus: yhteensä vähintään viiden vuoden pituinen ja vastuuhenkilön tehtäviin nähden riittävän laaja-alainen työkokemus paloilmoittimien tai automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu-, asennus- tai huoltotöistä.

§12 3)

Kommentti: Lakiehdotuksesta puuttuu vaahtosammutuslaitteisto omana laitteistotyyppinä.

Muutosehdotus: Lisätään "vaahtosammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt;"

§17

Kommentti: Sprinklerilaitteiston tarkastusväli on nyt 2 vuotta. "Laitteistohoitajat" vaihtuvat hyvin usein kohteissa ja jättävät laitteiston kuukausikokeilut tekemättä mikäli tätä ei valvota. Määräaikaistarkastuksilla joudutaan usein opastamaan hoitajia laitteiston käyttöön. Määräaikaistarkastuksen ollessa 3 vuotta saattaa laitteisto jäädä heitteille. Kiinteistönhuoltoyhtiön vaihduttua sammutuslaitteiston jatkohälytykset jäävät usein siirtämättä uuteen valvomoon.

§19

Kommentti: Varmennustarkastuspöytäkirja pitää myös toimittaa asennusliikkeelle.

Muutosehdotus: Tarkastuslaitoksen on toimitettava varmennustarkastuksen tarkastuspöytäkirja asennusliikkeelle.

§19 3)

Kommentti: Hyvä että tarkastuksen kulku kirjataan. On tärkeää että laitteiston haltija näkee tarkastuksen osa-alueet, mitä tarkastus on sisältänyt, joka vuorostaan edistää kiinteistö- ja henkilöturvallisuutta.

§22

Kommentti: Mitä tarkoittaa “tarkastustehtävien osatoimenpiteitä”? Tulkitaanko ettei alihankkija saa tehdä kokonaista varmennus- tai määräaikaistarkastusta, vain tietyn osan?

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Tuotteita koskevat vaatimukset

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Valvonta ja lain yhteiset säännökset

Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.

-

Asetusehdotukset

Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään

-

Harf Benjamin
Ab Alarm Control Alco Oy