

Asia: VN/6170/2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Tuotteita koskevat vaatimukset

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Valvonta ja lain yhteiset säännökset

Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.

-

Asetusehdotukset

Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään

Koskien Sisäministeriön asetusehdotusta tehdasvalmisteisista tulisijoista:

Asetusluonnos tulee koskemaan CE- ja ei-CE-merkittyjä tulisijoja. Esim. kertalämmitteisille kiukaille ei ole tuotestandardia.

2 § 2) tulisijan pintalämpötilat eivät nouse palo- ja käyttöturvallisuuden kannalta liian korkeiksi.

CE-merkityissä tulisijoissa tuotestandardit rajoittavat käyttölaitteiden lämpötiloja, täten on huomioitu käyttöturvallisuus. Paloturvallisuus on huomioitu mittaamalla tuotestandardin mukaisesti testitilanteessa ympäröivien rakenteiden lämpötiloja. Pintalämpötiloja ei tuotestandardien mukaisesti mitata. Kohta ei ole oleellinen CE-merkityille tulisijoille, ja puhuttaessa pintalämpötiloista aiheuttaa vain hämmennystä.

Ei-CE-merkityille tulisijoille voi toki vaatia mitä vaan, mutta osoittamisen kannalta tämä on epäselvä kohta.

Ehdotus: poistetaan kohta 2) pykälästä 2 §, ja mainitaan turvallisuuden tulevan CE-merkinnän myötä.

Vaihtoehtoinen ehdotus: rajataan 2 § 2) koskemaan vain ei-CE-merkittyjä tulisijoja

Toinen vaihtoehtoinen ehdotus: "tulisijavalmistajan ohjeen mukaisesti asennettuna ja käytettynä ei saa aiheuttaa palo- tai käyttöturvallisuusvaaraa."

3 § 4) tulisijassa käytettävät polttoaineet sekä enimmäispolttoainemäärät aikayksikössä;

CE-merkityistä tulisijoista ilmoitetaan panoksen puumäärä, mutta ei palamisaikaa. Myös ei-CE-merkityille tulisijoilla paloajat vaihtelevat.

Ehdotus: muokkaus muotoon "riittävät tiedot oikeaan polttoaineen lisäykseen".

Vaihtoehtoinen ehdotus: "tulisijassa käytettävät polttoaineet sekä enimmäispolttoainemäärä"

3 § 5) hyötysuhde ja palamistuotteiden päästöt;

CE-merkityille tämä on selvä, koska tulee CE-merkinnän ja Ecodesign yhteydessä, tuotestandardin mukaisesti. Mutta millä tavalla, ja millä mittausmenetelmällä hyötysuhde ja palamistuotteiden päästöt määritellään ei-CE merkityille tulisijoille?

Ehdotus: poistetaan kohta, koska CE-merkintä ja Ecodesign kattavat tämän kohdan. Ei-CE-merkityille tulosijoille tämä kohta on nykyisellään liian epätarkka, koska se ei erittele päästöjä tai niiden mittausmenetelmiä.

Ilomäki Ari

Rakennusteollisuus RT ry - CEN/TC295:n Suomen seurantaryhmä RTT/SR
023