

Asia: VN/6170/2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.

10§ asennusliikkeen toiminnan edellytykset ja 11§ asennusliikkeen tehtävät

- että vastuuhenkilöllä olisi tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtäviään, pitäisi lakiin lisättäväksi, että sama henkilö voi olla nimettynä maksimissaan kolmeen (3) toiminnanharjoittajan paloilmoinliike vastuuhenkilöksi. Näin on määritelty esimerkiksi sähkötöiden johtajan kohdalla.

Asennusliikkeen vastuuhenkilö (10–13 §)

- vain 2 vuoden työkokemus vaatimus, on mielestäni liian vähän. Hyväksytyn vastuuhenkilön kokeen ja 2-vuoden työkokemuksen lisäksi olisi hyvä olla usean (3 - 5 kpl) kohteen toteutuksen esimerkit missä on ollut mukana vastuuhenkilönä ennen luvan myöntämistä.

Asennustodistuksen pätevyyden voimassaololle pitäisi asettaa määräaika esim 5v. Ennen määräajan umpeutumista tulisi osoittaa, että on hoitanut useiden kohteiden tehtäviä, esim 5kpl.

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Tuotteita koskevat vaatimukset

Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Valvonta ja lain yhteiset säännökset

Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.

-

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.

-

Asetusehdotukset

Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään

-

Arto Korkalainen
PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy