

Asia: VN/6170/2021

**Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta**

Lausunnonantajan lausunto

**Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.**

-

**Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

Asennusliikkeet (8–10 §)

- Nykyinen termi varmenustarkastuksesta on käyttöönottotarkastus.

Asennusliikkeen vastuuhenkilö (10–13 §)

- 2 vuoden työkokemus on vähän heppoinen vaatimus. Hyväksytyn vastuuhenkilön kokeen ja 2 vuoden työkokemuksen lisäksi olisi hyvä olla ainakin 3 - 5 kohteen referesit, joissa on ollut vastuuhenkilönä ennen luvan myöntämistä.

**Käsisammuttimien tarkastus ja huolto**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

**Tuotteita koskevat vaatimukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

**Valvonta ja lain yhteiset säännökset**

**Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

**Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset**  
**Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.**

-

**Asetusehdotukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään**

-

Virkki Jukka  
Avarn Security Oy