



Sisäministeriö

kirjaamo.sm@govsec.fi

VIITE VN/6170/2021

**LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ERÄISTÄ PALOTURVALLISUUSLAITTEISTA SEKÄ ERÄIDEN TUOTTEIDEN MARKKINAVALVONNASTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA**

Sisäministeriö pyytää luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta pelastuslaitoksen lausuntoa 23.8.2022 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) soveltamisalaan.

Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lain rakennetta kuitenkin selkeytettäisiin ja sääntelyä nostettaisiin asetuksista lain tasolle.

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä. Nykyiseen lakiin verrattuna useat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tai sääntelyä täsmentäviä, eikä esityksellä muutettaisi merkittävästi nykytilaa. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia. Esityksen vaikutusarviointia tarkennetaan lausuntopalautteen perusteella.

Lausuntopyyntöön on mukana luonnokset sisäministeriön asetuksiksi

- paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista
- käsिसammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
- käsिसammuttimista
- tehdasvalmisteisista tulisijoista
- rakennusten poistumisreitien merkitsemisestä ja valaisemisesta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022 ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2023. Asetusehdotuksista järjestetään uusi lausuntokierros lakiehdotuksen käsittelyä edettyä.

Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista käsittää kolme sääntelykokonaisuutta. Laissa säädettäisiin:

1. rakennuksiin asennettavien paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksista sekä näiden laitteistojen asennus- ja huoltotöistä ja tarkastuksista. Laki sisältäisi säännökset asennus- ja huoltotöitä tekevien toiminnanharjoittajien vaatimuksista sekä tarkastuslaitoksista ja niiden tehtävistä.



2. käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä, tarkastus- ja huoltovelvoitteesta sekä tarkastuksen ja huollon määräväleistä. Laki sisältäisi säännökset tarkastus- ja huoltotöitä tekevien toiminnanharjoittajien vaatimuksista.
3. eräitä tuotteita koskevista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuudesta. Tuotevaatimukset koskisivat alkusammutustuotteita, rakennuksiin tarkoitettuja palonilmaisu-, sammutus- ja savunpoistolaitteita ja poistumisvalaistustuotteita, puupolttoisia tehdasvalmisteisia tulisijoja sekä väestönsuojan laitteita ja varusteita. Laissa säädettäisiin myös viranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä ja toimivaltuuksista.

Pohjois-Savon pelastuslaitos kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta asiasta. Ylipäättään pelastuslaitos toteaa, että paloturvallisuuslaitteita koskevan sääntelyn tarkentaminen ja ajantasaistaminen on ajankohtaista. Säädöksiä päivitettäessä myös valvontatoimintaa saadaan kehitettyä. Seuraavassa esitetään yleisiä huomioita lain eri kohtiin.

### **Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot**

- varmennustarkastuksilla tehtävät valvontakäynnit yhdessä tarkastuslaitosten kanssa yhtenäistävät tarkastuskäytäntöjä ja asennusliikkeiden tarkempi valvonta auttaa kontrolloimaan niiden käytäntöjä
- vastuuhenkilöiden koulutuksen, tehtävien ja pätevyysvaatimusten tarkentaminen selkeyttää vaatimustasoa ja toimintaa sekä on osaltaan kehittämässä laadukkaampia tarkastuksia.
- tarkastuslaitosten yhteiset toimintatavat ja tarkastuksella todettujen vaatimusten yhtenäistäminen luo yhdenmukaiset toimintamallit kohteissa.
- pelastusviranomaisen ja rakennusvalvonnan yhteistyön kehittäminen ja tarkastuksilla havaittujen puutteiden korjaamisen valvonnan tehostaminen on omiaan kehittämään viranomaisten yhteistyötä.
- lakiesitys selkeyttää ja helpottaa paloturvallisuuslaitteiden vaatimuksia myös niiden käytön ja tarkastuksien osalta.

### **Käsisammuttimien tarkastus ja huolto**

- selkeämpi vastuiden määrittely entiseen lakiin verrattuna
- tiettyjen vanhojen asetusten siirtäminen suoraan lakiin selkeyttää lakia.
- myös tiettyjen asetusten poistaminen auttaa selkeyttämään asiakokonaisuutta helpommin.

### **Tuotteita koskevat vaatimukset**

- yhdenmukaiset eri tuotteille asetetut toiminalliset ja laadulliset vaatimukset edistävät laitteiden toimivuutta ja luotettavuutta niin käytön, kuin huoltojen osalta.



- tuoteryhmäkohtaisten perusvaatimusten selkeyttäminen todennäköisesti helpottaa tuotteiden vaatimusten kontrollointia jo yleiselläkin tasolla.

#### **Valvonta ja lain yhteiset säännökset**

- Tukesin roolin säilyminen edelleen valvontaviranomaisena on selkeä ja hyvä asia
- rakennusten savunhallinnan suunnittelu on järkevää säilyttää edelleen rakentamisen ohjauksen ja maankäyttö ja rakennuslain soveltamisalan piirissä.

#### **Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset**

- lain viittaaminen markkinavalvontalain soveltamisalaan selkeyttää viranomaisten toimivaltuuksia
- arvioidaan, että lain laiminlyönti ja rikkomistapauksissa seuraamissääntelyllä voidaan paremmin ennalta ehkäistä säännösten noudattamatta jättämistä, mutta pitäisikö rikkomukset olla kuitenkin sanktioitu jollain tasolla?

#### **Asetusehdotukset**

- tiettyjen asetusten sääntelyn nostaminen lakiin on hyvä asia ja lain painoarvo korostuu paremmin.

Kuopiossa 22.8.2022

Pelastuspäällikkö Paavo Tiitta

Palotarkastaja Roni Räsänen