

**LAUSUNTO
13.9.2022****LAUSUNTO – ESITYSLUONNOS LAIKSI ERÄISTÄ PALOTURVALLISUUSLAITTEISTA SEKÄ ERÄIDEN TUOTTEIDEN MARKKINAVALVONNASTA ANNETUN LAIN 1§:n MUUTTAMISESTA****ASIA:**

Sisäministeriö pyytää lausuntoa liitteen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) soveltamisalaan.

AIKATAULU JA VASTAUSOHJEET:

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse sisäministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.sm(at)govsec.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6170/2021.

Lausuntoaikaa on pidennetty 19.9.2022 asti.

Satakunnan pelastuslaitos on tutustunut lausuntopyyntöön liitteineen
Huomiot on jaettu neljän asiakokonaisuuden välillä

Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista;

- Paloilmoitin –termin määritelmä tulisi olla täsmällisempi. Eri ministeriöiden säädöksissä viitataan, että paloilmoitin tulisi rakentaa EN54- standardin mukaisesti. Näin tulisi toimia myös tässä asiakokonaisuudessa. Lisäksi tulisi pohtia, että aiheuttaako mahdollinen hätäkeskisyhteys joitakin erityisvaatimuksia paloilmoittimelle verrattuna niihin, joita ei hätäkeskukseen ohjata. Suosittelemme että paloilmoittimet rakennettaisiin ja ylläpidettäisiin samantyyppisesti riippumatta siitä, onko hälytyksen siirto hätäkeskukseen tai muuhun valvottuun paikkaan.
- Pidämme varmennustarkastus -termin lisäystä (/palauttamista) hyvänä uudistuksena.
- 2§ ja 3§ vertailu: Näistä vain sammutuslaitteistot ovat automaattisia. Pitäisikö hälytyksen siirto määritellä tarkemmin asetuksessa tai paremmin avata vertailtavuus ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017)

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua

Satakunnan pelastuslaitos | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI
Puh. vaihe 02 621 1500 | etunimi.sukunimi@satapelastus.fi | www.satapelastus.fi

Porin toimialue		Valmistelu		
Numero		Tarkastus		
Revisio		Versio	1.0	Hyväksyntä
Tarkistus- ja muutoshistoria:				
Päiväys	Versio	Tekijä		Kuvaus
13.9.2022	1.0	JL		

- Kaipaamme taulukkoa tarkastusvelvollisuuksista, määräajoista ja laitteistojen määrittelystä.

Sisäministeriön asetus käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä

- Myös pikapalopostien tarkastusvelvoite tulisi ulottaa lainsäädäntöön. Tällä hetkellä se on vain standardissa.

Sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista;

- Ei huomauttamista

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta;

- Ei huomauttamista

Jyri Leppäkoski
Pelastuspäällikkö
044 701 1501
jyri.leppakoski@satapelastus.fi