



Sisäministeriö
PL 26
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.sm@govsec.fi

Viite: sisäministeriön lausuntopyyntö 27.6.2022, VN/6170/2021

Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1§:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista. Samalla kumottaisiin voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) soveltamisalaan.

Lausuntopyynnössä on mukana luonnokset sisäministeriön asetuksiksi

- paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista
- käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä
- käsisammuttimista
- tehdasvalmisteisista tulisijoista
- rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.

Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lain rakennetta kuitenkin selkeytettäisiin ja sääntelyä nostettaisiin asetuksista lain tasolle. Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä. Nykyiseen lakiin verrattuna useat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä tai sääntelyä täsmentäviä, eikä esityksellä muutettaisi merkittävästi nykytilaa. Laissa säädettäisiin myös viranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä ja toimivaltuuksista.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa esitysluonnoksesta 23.8.2022 mennessä.



Pirkanmaan pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua päätösluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä sisäministeriön asetus palo ilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Lakiluonnoksen §3:n määritelmässä tulisi selkeästi ilmetä se, koskevatko laki sekä asetus ja niissä asetetut velvoitteet myös ilman hätäkeskusyhteyttä olevaa palo ilmoitinta. Lakiluonnoksessa ja muistiossa tulisi huolehtia eri ministeriöiden säädösten yhtenäisyys termien määrittelyssä ja vaatimustasossa, tässä yhteydessä esimerkiksi koskien selvitystä laitteiston perusmäärittelyistä, asennustodistusta, varmennustarkastusta ja kunnossapitoa.

Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista

§18:ssa ehdotettu tarkastuslaitoksen velvoite määrätä uusi määräaikaistarkastus, kun palo ilmoittimen tai automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, on kannatettava. Lakia tulisi kuitenkin täsmentää esimerkiksi pakkokeinojen käyttövelvoitteen osalta tilanteissa, joissa laitteiston haltija ei tilaa uusintatarkastusta.

Sisäministeriön asetus tehdasvalmisteisista tulisijoista

Asetusluonnoksen §3:een tulisi lisätä velvoite toimittaa ohjeet niistä rakennusmateriaaleista ja -osista, joita käyttämällä suojaetäisyyksiä palaviin materiaaleihin voitaisiin pienentää. Tarve ohjeistukselle on pelastusviranomaisille tulevien asiakaskyselyiden mukaan ilmeinen.

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta;

Asetusluonnoksen §5:een tulisi lisätä luettelo niistä rakennuksen käyttötarkoituksista, joissa edellytettäisiin aina poistumisreittien valaisemista. Tällaisia kohteita olisivat muun muassa majoitustilat, hoitolaitokset ja isommat kokoontumis- ja liiketilat. Muissa kohteissa tarvittava valaistus määräytyisi kohdekohtaisesti poistumisjärjestelyistä riippuen.

vs. Pelastusjohtaja Matti Isotalo

vs. Valvontapäällikkö Tapio Sten