

Asia: VN/6170/2021

**Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta**

Lausunnonantajan lausunto

**Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.**

-

**Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

**Käsisammuttimien tarkastus ja huolto**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

- miksi kodissa oleva käsisammutin ei ole tarkastettava, lisäksi vakuutusyhtiön suojeleohje voi määrätä myös kodissa sammutinta mikäli riskit ovat sen mukaiset ja lisäksi sikälimikäli kyseinen palontorjuntaväline on sinne hankittu, on se hyvä pitää toimintakuntoisena.
- nestesammuttimissa 5vuoden huoltoväliä olisi hyvä miettiä muotoon valmistajan ohjeen mukainen huolto ja huoltoväli
- käsisammuttimen ensimmäinen huoltoajankohta harkittava muotoon että ensimmäinen koeponnistus olisi mahdollinen suorittaa ilman koeponnistusta mikäli sammuttimen muu kunto ja edellytykset toimintaan ovat hyvät
- käsisammuttimen huolto tila on oltava kiinteä huoltotila jotta voidaan varmistua huoltotoimenpiteen turvallisuudesta ja toimivuudesta
- tarkastuslipukkeessa oltava myös tarkastajan nimi jotta voidaan varmistua laadusta ja seurata sitä
- erittäin iso riski mikäli käsisammuttimen huolto sallitaan muussa tilassa kuin tähän asti hyväksytyssä kiinteässä tilassa/pisteessä. Riskejä mm. kosteus, puhtaus yms. mikäli huolto tehdään ei asianmukaisissa tiloissa.

- määräaikaisuuden poistuminen luparekisterissä huono asia koska tällöin eivät rekisterit ja työkokemus päivitty

**Tuotteita koskevat vaatimukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

- käsisammuttimen väri tulisi olla punainen jotta erotetaan alkusammutuskalusto hyvin

**Valvonta ja lain yhteiset säännökset**

**Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.**

-

**Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset**

**Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.**

-

**Asetusehdotukset**

**Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään**

-

Anders Hurmerinta  
Itä-Uudenmaan Paloturva