



TENK Kaasujaosto 15.2.2023, Sara Lax

Ajankohtaista nestekaasusta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Nestekaasuluvat ja -ilmoitukset

- V. 2022 tulleita uusia nestekaasulupia käsitelty 21 kpl
 - Käsittelyaika ka 140 päivää (tavoite 240 päivää, tavoiteajan ylityksiä 1 kpl)
 - Min 58 pv
 - Max 262 pv
- V. 2022 tulleita uusia muutosilmoituksia käsitelty 18 kpl
 - Ka 71 pv (tavoite 80 päivää, tavoiteajan ylityksiä 5 kpl)
 - Min 12 pv
 - Max 196 pv
- Käsittelyssä lupia 8 kpl, ilmoituksia 5 kpl

Nestekaasulaitosten tarkastukset

- V. 2022 Määräaikaistarkastukset: 37 kpl
 - Muistutuksia syksyllä lähetetty 28 kpl
 - Muistutuksia tammikuussa 2023 lähetetty 12 kpl
 - Tarkastus tekemättä 6kpl → uhkasakkoprosessi
- V. 2022 Käyttöönottotarkastukset: 4 kpl
- V. 2023 määräaikaistarkastukset: 34 kpl

Muuta

- Nestekaasulaitosten valvonta (luvat, ilmoitukset, tarkastukset) keskitetty Tukesissa ”Nestekaasutiimille”
- Tulkinta: Nestekaasupullot ravintolatiloiissa
 - Nestekaasun ravintolakäyttöä ei katsota säilytykseksi eikä siihen siten sovelleta 685/2015 6.luvun mukaista 25 kg rajaa. Ravintolakäytössä sovelletaan nestekaasuasetusta (858/2012), jonka soveltamisalana nestekaasun käyttö lämmön kehittämiseen, jäähdyttämiseen, valaistukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Nestekaasuasetuksen 8 §, 4-mom. mukaan käyttötiloissa saa olla nestekaasua vain sellaisia määriä, jotka ovat toiminnan ja turvallisuuden kannalta perusteltuja. Tällä perusteella ylimääräisiä kaasupulloja ei ravintolatiloiissa saa varastoida. Ns. varapullo (nopeasti vaihdettavissa) voi olla, mutta loput pullot tulee varastoida erillisessä varastotilassa huomioiden nestekaasuasetuksen vaatimukset varastolle (luku 4). Jos käytetään isoja 33 kg pulloja, suositellaan rakennettavaksi erillinen kaasukeskus.
- Kaasuasentajien kertauskoulutus?