

Aika: 16.5.2022 klo 13 – 15.30

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat: Hanna Mustonen, PJ
Hennamari Valkeinen, sihteeri
Sara Lax
Juha Kurvinen
Sami Idänheimo
Monica Holmström
Krister Koivula
Saila Salomäki
Tapio Annala
Tarmo Rintala
Teemu Salonen
Ville Saloranta

1. Kokouksen avaus

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

4. Nestekaasuonnettomuus ja -standardi (Sara Lax)

Sara Lax Tukesin Teolliset prosessit -ryhmästä kertoi Tukesin tietoon v. 2021 tulleista nestekaasuonnettomuuksista. Aiheesta on tehty Tukesin nettisivuilta löytyvä [tiedote](#).

Esiteltiin nestekaasuonnettomuus, jossa höyrystimen vikaantumisen takia alkanut tulipalo. Höyrystimellä ei ollut nykysäädösten mukaista ATEX-hyväksyntää. Keskusteltiin tilaluokituksesta ja kunnossapidosta (sekä erityisesti niiden puutteista).

Sara mainitsi standardin SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos keskeisimpiä muutoksia:

- Suojaetäisyyksissä viitattu Tuotantolaitosten sijoittaminen oppaaseen ja alan suojatäisyysoppaaseen.
- Lisätty tarkennuksia esim.
- Täyttöpaikka (mm. valaistus, palokuorman minimointi, talvikunnossapito, viemärikaivot)
- Höyrystinkeskuksen palosuojausvaatimukset
- Putkistojärjestelmien käytön edellytykset

Lisäksi uusina kohtina:

- Vuotojen havaitseminen
- Koekäyttö
- Säiliön varoventtiilin mitoitus

5. NKS-ATEX Surveillance II (Kaapelien läpiviennit) (Hanna Mustonen)

Hanna esitteli ATEX surveillance campaign II -dokumenttia. Tarkoituksena on helpottaa markkinavalvontaa tekemällä tarkastusmenettelyä helpommaksi. Myös Saksa on ollut kiinnostunut asiasta.

Keskusteltiin läpivienneistä ja dokumentaatiosta. Pidettiin hyvänä, jos testeissä on mahdollista jo silmämääräisesti osittain todeta täyttääkö tuote vaatimukset.

6. Viranomaisten ja tarkastuslaitosten työnjako ATEX-asioissa (Hanna Mustonen)

Hanna esitteli luonnosta ohjeesta, jossa kerrotaan mistä voi kysyä apua ATEX-asioita koskien. Ohje on tulossa Tukesin nettisivuille. Ohjeeseen ei tullut kommentteja.

7. Muut esille tuleva asiat

Pätevyysvaatimuksista olisi hyvä saada valmiit ohjeet samalla lailla kuin kohdan 6 asioista. Tiedot, taidot ja pätevyysvaatimukset löytyvät standardeista, mutta yhteenveto helpottaisi.

Kommentteja käsikirjan SFS 59 muutoksiin liittyen tullut hyvin, ennen lomia sitä ei ehditä julkaista.

Keskusteltiin aiheesta ja näkemyksestä, että tilaluokan 2 laitteiden osuus tulee oletettavasti kasvamaan, kun rakennetaan yhä enemmän tilaluokan 2 laitteistoja. Niin kauan kuin kolmas osapuoli sertifioi laitteet, asiat hyvin, mutta sen jälkeen asiaan syytä kiinnittää enemmänkin huomiota. Oma-arviointi voi pettää. Vastuukysymykset ja jäljitettävyyks voivat olla ongelmallisia.

8. Seuraava kokous

ADCO-kokous pitäisi olla kesällä 2022. Edellisen kokouksen järjestelyt eivät toimineet (oma erikoinen alusta, tulkkaus). Puolassa fyysinen kokous tulossa myöskin.

Syksyllä tulossa pohjoismainen kokous myös. Jos tulee mieleen aiheita, joita voisi siellä käsitellä, niitä saa toimittaa Hanna Mustoselle.

Seuraava tämän ryhmän kokous syksylle, alustavasti syyskuu. Sanna Pietikäinen (poissa tästä kokouksesta) katsoo sopivan ajankohdan.

9. Kokouksen päättäminen