

Asia: VN/9344/2025

## **Valtioneuvoston asetuseruonnos fluorattuja kasviuonekaasuja, otsonikerrosta heikentäviä aineita tai vaihtoehtoisia kylmäaineita sisältävien laitteiden käsittelystä**

### **Lausunnonantajan lausunto**

#### **Pätevyyttä koskevat vaatimukset (2–3 §)**

Opetushallitus kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Opetushallitus pitää hyvänä, että yli kolmen kiloa kylmäainetta sisältävien laitteiden osalta vastuuhenkilöltä kokonaisen tutkinnon sijasta vaadittaisiin jatkossa ammatillisen tutkinnon osa.

#### **Pätevyyden todentaminen (4 §, 6 §)**

-

#### **Pätevyyden uusiminen (5 §)**

Aikaisempien säädösten mukaiset pätevyudet on päivitettävä suorittamalla 1.8.2025 voimaan tulleiden talotekniikan perustutkinnon tai talotekniikan ammattitutkinnon mukainen tutkinnon osa tai suorittamalla uuden EU -täyttöönpanoasetuksen mukainen koe. Sen jälkeen pätevyys uusitaan osallistumalla pätevyuden arviointiin. Opetushallitus toteaa, että enintään seitsemän vuoden välein tehtävä pätevyuden arviointi ei ole ammatillisen koulutuksen lain

531/2017 mukaista koulutusta.

#### **Asennustodistus, laitetarkastukset ja huoltopäiväkirja (8–9 §)**

-

#### **Muuta kommentoitavaa**

-

Pekkala Arto  
Opetushallitus