

Asia: VN/9344/2025

Valtioneuvoston asetuseronnos fluorattuja kasvihuonekaasuja, otsonikerrosta heikentäviä aineita tai vaihtoehtoisia kylmäaineita sisältävien laitteiden käsittelystä

Lausunnonantajan lausunto

Pätevyyttä koskevat vaatimukset (2–3 §)

-

Pätevyyden todentaminen (4 §, 6 §)

-

Pätevyyden uusiminen (5 §)

-

Asennustodistus, laitetarkastukset ja huoltopäiväkirja (8–9 §)

Yllä momentissa 2 tarkoitettua huoltopäiväkirjaa on pidettävä myös muista kuin kuluttaja- tai kotitalouskäyttöön tarkoitetuista vaihtoehtoisia kylmäaineita sisältävistä laitteista.

Ammattikäytössä voi olla kylmälaitteita, joissa on vajaa 100 g propaania kylmäaineena. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että lukuisista pienkylmälaitteista pidetään erillistä huoltopäiväkirjaa. Olisiko vanha 3 kilon raja hyvä? Eli:

Yllä momentissa 2 tarkoitettua huoltopäiväkirjaa on pidettävä myös muista kuin kuluttaja- tai kotitalouskäyttöön tarkoitetuista yli kolme kiloa vaihtoehtoisia kylmäaineita sisältävistä laitteista.

Muuta kommentoitavaa

-

Matti Jokela
Careeria Oy