

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Asetuksella on tarkoitus sallia kotitalouskäyttöön muunkin väriset kuin punaiset käsisammuttimet. Kuluttajaliitto ry:n näkemyksen mukaan useamman värin salliminen saattaa lisätä käsisammuttimien kysyntää sekä niiden kotitalouksien määrää, jossa käsisammuttimia on. Lisäksi esimerkiksi omiin mieltymyksiin tai sisustuksen väreihin sopivien käsisammuttimien käyttö saattaa edistää käsisammuttimen asentamista sellaiselle paikalle kodissa, josta se on tarvittaessa helposti havaittavissa ja otettavissa käyttöön.

Laitteen tunnistettavuus käsisammuttimeksi on parempi silloin, kun niiden ulkomuoto on standardisoitu, mutta kuten ehdotuksessakin todetaan, on kotioloihin ostettujen käsisammuttimien käyttötarkoitus kodissa asuville selvä. Sen sijaan julkisilla paikoilla olevien käsisammuttimien on perusteltua olla vain punaisia, jotta ne ovat helposti tunnistettavissa sammutuslaitteiks

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Kuluttajaliitto ry:n näkemyksen mukaan asetuksessa kevennetään liiaksi palovaroittimia koskevaa sääntelyä. Uudella asetuksella poistettaisiin nykyisen palovaroittimien sijoittamista ja kunnossapitoa koskevan asetuksen 4 §:n mukainen vaatimus hälytysäänen kuulumisesta asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Lisäksi nykyisessä asetuksessa säädetään, että hälytys on tarvittaessa annettava muutoinkin kuin äänimerkillä. Sääntelyn keventyminen tältä osin voi huonontaa palovaroittimien toimivuutta kotikäytössä, sillä palovaroittimen tarkoitus on hälyttää kaikki taloudessa oleskelevat henkilöt tulipalon vaarasta riippumatta siitä, missä kohdassa asuntoa kyseiset henkilöt ovat palon sattuessa. Turvallisuutta takaavan sääntelyn liiallisella keventämisellä voi olla heikentävä vaikutus kotitalouksien paloturvallisuuteen.

Lisäksi asetuksella luovuttaisiin palovaroittimien tarkempaa sijoittelua koskevasta sääntelystä. Nykyisen asetuksen 3 §:ssä säädetään palovaroittimen asentamisesta siten, että se huomaa savun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Samassa pykälässä säädetään myös, että sijoittelussa on otettava huomioon erityistä tulipalovaaraa aiheuttavien osat sekä tilan muoto. Näistä tarkemmista sääntelyistä luovuttaisiin uudella asetuksella. Myös nämä muutokset saattavat heikentää paloturvallisuutta. Sääntelyn, joka velvoittaa ottamaan huomioon kunkin tilan yksityiskohtaiset ominaisuudet sekä tulipalovaaraa aiheuttavat piirteet, on omiaan edistämään paloturvallisuuden toteutumista palovaroittimien asentamisessa, eivätkä yleisemmät ohjeet sijoittelusta välttämättä takaa riittävää turvallisuuden tasoa.

Niemi Timo
Kuluttajaliitto ry, Konsumentförbundet rf