



29.4.2024

VN/12842/2024  
VN/12842/2024-SM-2

## Sisäministeriön asetukset paloturvallisuuslaitteista

### Asettaminen

Sisäministeriö asettaa hankkeen seuraavien asetusten valmistelemiseksi:

- sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista
- sisäministeriön asetus käsisammuttimista
- sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
- sisäministeriön asetus palovaroittimista

### Toimikausi

2.5.–31.12.2024.

### Tausta

Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) uudistamishankkeeseen (SM036:00/2017) sisältyi myös lain nojalla annettujen asetusten muutostarpeiden arviointi sekä mahdollisten asetusten valmistelu. Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista (191/2024, paloturvallisuuslaitelaki) tulee voimaan 1.1.2025 ja samalla kumoutuvat voimassa olevat asetukset. Alustavat asetusluonnokset olivat mukana paloturvallisuuslaitelain hallituksen esitys luonnoksen lausuntokierroksella. Lakihankkeen päättyessä asetusten valmistelua on tarpeellista jatkaa erillisessä hankkeessa.

Pelastuslain muutoksen myötä palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asuinhuoneiston haltijalta eli asukkaalta rakennuksen omistajalle (436/2023, 17 §). Muutos tulee voimaan 1.1.2026. Palovaroittimista annettu sisäministeriön asetus (239/2009) on tarpeen uusia vastaamaan pelastuslakiin tehtyjä muutoksia.

### Tavoitteet ja tehtävä

Hankkeessa valmistellaan sisäministeriön asetukset niin, että ne tulisivat voimaan 1.1.2025.

Asetusluonnosten lausuntokierros toteutetaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Asetusluonnoksista tehdään tarvittavat EU-säädösten edellyttämät ilmoitukset.

#### Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Paloturvallisuuslaitelain 5 §:n 3 momentin nojalla sisäministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston toiminnallisista vaatimuksista. Lisäksi lain 6 §:n 3 momentin nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä laitteiston perusmäärittelyistä laadittavan selvityksen sisällöstä ja 7 §:n 3 momentin nojalla laitteiston toteutuksesta laadittavan asennustodistuksen sisällöstä. Pelastuslain (379/2011) 12 §:n 3 momentin

Postiosoite  
Postadress  
Postal Address  
Sisäministeriö

Käyntiosoite  
Besöksadress  
Office

Puhelin  
Telefon  
Telephone

Faksi  
Fax  
Fax

s-posti, internet  
e-post, internet  
e-mail, internet

PL 26  
00023 Valtioneuvosto

Kirkkokatu 12  
Helsinki

295 480 171  
358 295 480 171

916 044 635  
+358 9 160 44635

kirjaamo@gov.fi  
www.intermin.fi

nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä laitteiston haltijan velvoitteista koskien laitteiston toimintakunnossa pitämistä.

Asetusluonnos oli paloturvallisuuslaitelain hallituksen esityksen liitteenä (HE 106/2023 vp).

#### Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Asetuksessa säädettäisiin standardia SFS-EN 3-7 (Käsisammuttimet. Osa 7: Tunnusmerkit, toimintavaatimukset ja testimenetelmät) täydentävät kansalliset vaatimukset käsisammuttimen ominaisuuksille ja merkinnöille sekä käsisammuttimeen kiinnitettävän käyttö- ja huolto-ohjeen sisällölle. Asetus annettaisiin paloturvallisuuslaitelain 36 §:n 3 momentin ja 37 §:n 4 momentin nojalla. Asetus korvaisi sisäministeriön asetuksen 790/2011, joka kumoutuu 31.12.2024.

Alustava asetusluonnos oli mukana paloturvallisuuslaitelain hallituksen esitys luonnoksen lausuntokierroksella.

#### Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Asetuksessa säädettäisiin rakennusten uloskäytävien ja kulkureittien merkitsemisestä ja valaisemisesta sekä opasteiden ja valaistuksen toimintakunnossa pitämisestä. Asetus annettaisiin pelastuslain 10 §:n 3 momentin ja 12 §:n 3 momentin nojalla. Asetus korvaisi sisäministeriön asetuksen 805/2005, joka kumoutuu 31.12.2024.

Alustava asetusluonnos oli mukana paloturvallisuuslaitelain hallituksen esitys luonnoksen lausuntokierroksella.

#### Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Asetus korvaisi sisäministeriön asetuksen 239/2009, joka pelastuslain muutoksen myötä on osittain vanhentunut. Pelastuslain 17 §:n 1 momentin mukaan rakennuksen omistaja on jatkossa velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Pelastuslain 17 §:n 3 momentin nojalla majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla. Pelastuslain 17 §:n 5 momentin nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä palovaroittimien ja muiden laitteiden määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta.

### **Organisointi**

Asetusten valmistelusta vastaavat neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi ja yli-insinööri Jaana Rajakko.

Säädösvalmisteluavustajina toimivat suunnittelija Sari Mustila ja säädösvalmisteluavustaja Krista Peltonen sisäministeriön poliisiosastolta.

### **Kustannukset ja rahoitus**

Hanke toteutetaan virkatyönä sisäministeriössä.

### **Error! Unknown document property name.**

Pelastusylijohtaja

Kimmo Kohvakka

Erityisasiantuntija

Tanja Ulvinen

## Jakelu

Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi  
Yli-insinööri Jaana Rajakko  
Suunnittelija Sari Mustila  
Säädösvalmisteluavustaja Krista Peltonen

## Tiedoksi

Sisäministeri Mari Rantanen  
Valtiosihteeri Antti Salminen  
Erityisavustaja Piia Manninen  
Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä  
Sisäministeriö, pelastusosasto

**VN/12842/2024-SM-2**

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: