

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Asetusluonnos aiheuttaa huolta hälytysäänen kuuluvuuden sekä ikääntyneiden että kuulovammaisten turvallisuuden suhteen. On olennaista, ettei hälytysäänen kuuluvuusvaatimusta poisteta asetuksesta, kuten luonnoksessa ehdotetaan. Ääni on tärkeä turvallisuustekijä, joka koskettaa erityisesti heitä, joilla on heikentynyt kuuloaisti ja varmistaa, että asukkaat kuulevat hälytyksen ajoissa. Asetuksessa tulee siis huomioida ikääntyneiden ja kuulovammaisten tarpeet, jolloin hälytyksen tulee voida tapahtua myös muilla keinoilla, kuten tärstimien ja vilkkuvien valojen

avulla. Asetuksen tulee huomioida nämä seikat, jotta kaikkien asukkaiden turvallisuus taataan riittävästi.

Asetuksesta on poistettu vaatimus siitä, että palovaroittimen hälytysäänen tulisi kuulua selvästi kaikkiin asunnon osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Varoitusäänen riittävä kuuluvuus on keskeinen tekijä varoittimen tehokkuudessa erityisesti suurissa tai monitasoisissa asunnoissa, joissa saattaa olla rakenteellisia esteitä äänen leviämisen estä. Rakennusten paksut seinät ja useat kerrokset voivat estää ääntä kuulumasta esimerkiksi makuuhuoneisiin, mikä heikentää paloturvallisuutta. Ilman riittävää hälytysääntä asukkaat saattavat jäädä ilman varoitusta ja eivät näin ehdi reagoida ajoissa palovaaratilanteeseen.

Palovaroittimien sääntelyn höllentämisessä tulee huomioida se seikka, että palovaroittimilla erityisesti useamman asunnon taloissa suojellaan paitsi huoneiston asukkaita, myös talon muita asukkaita, kun vaaratilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Kivinen Eero
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry