

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

Turvata Oy Ab / Turvanasi-ketju kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto.

Kokonaisuutena ajatellen pääsääntöisesti puollamme annettuja asetusehdotuksia.

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Ei lausuttavaa

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Käsisammuttimen huoltovälin merkitseminen käsisammuttimen etikettiin vaatii jokaisella maahantuojalla varmasti pidemmän ajan kuin 6kk.

Ehdotamme, että siirtymäajaksi muutetaan 12kk, jolloin huoltoväli tulisi olla merkittynä etikettiin 1.1.2026 alkaen markkinoille saatetuissa käsisammuttimissa.

Suhtaudumme hieman kriittisesti siihen, että Suomessa voisi saattaa markkinoille muiden, kuin punaisen värisiä käsisammuttimia. Vaikka asetus lisäisi kotitalouksiin hankittavien käsisammuttimien määrää, niin emme usko, että tämä lisäisi käsisammuttimien käyttöä tulipalotilanteissa merkittävästi. Mutta koska emme koe tämän olevan turvallisuutta heikentävä asia, niin puollamme ehdotusta.

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Ei lausuttavaa

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Puollamme annettuja asetusehdotuksia.

Kotajärvi Matias
Turvata Oy Ab - Turvanasi-ketju