

utkast 26.8.2024

## **Inrikesministeriets förordning**

### **om brandvarnare**

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 5 mom. i räddningslagen (379/2011), sådant det lyder i lagen (436/2023):

#### 1 §

##### *Antal brandvarnare i en bostad*

I en bostad ska det finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning eller plan i bostaden.

#### 2 §

##### *Antal brandvarnare i en inkvarteringslokal eller vårdinrättning*

I ett inkvarteringsrum i en inkvarteringslokal eller vårdinrättning ska det finnas minst en brandvarnare. I allmänna utrymmen i en brandcell som innehåller inkvarteringsrum ska det finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning eller plan.

#### 3 §

##### *Placering av brandvarnare*

En brandvarnare ska installeras i rummets tak på minst 0,5 meters avstånd från väggar och andra väggliknande byggnadsdelar. Vid installation av brandvarnare ska produktens installationsanvisningar följas, om brandvarnaren inte kan installeras i taket.

#### 4 §

##### *Funktion hos anordningar som ersätter brandvarnare*

Om det i utrymmet i stället för en brandvarnare finns en brandlarmanläggning eller annan anordning, ska antalet rökdetektorer och placeringen av dem uppfylla kraven enligt 1–3 §. Detektorernas rökkänslighet och ljudstyrkan i anordningens larmsignal ska minst motsvara de tekniska kraven för brandvarnare.

5 §

*Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.  
Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare (239/2009).

Helsingfors den 20

Inrikesminister Mari Rantanen

Titel Förnamn Efternamn