

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

1. Yleisesti

Edellisellä tarkastuksella havaittuja puutteita on usein korjaamatta vielä seuraavassakin tarkastuksessa. Ehdotetaan asetukseen lisättäväksi korjausajat määräaikais- ja varmennustarkastuksissa havaituille puutteille.

2. Asetusluonnos lausuntokierros

-3§ Lisäys asetukseen: Paloilmoitinliike lisää paloilmoittimella ohjattavat laitteet paloilmoittimen dokumentaatioon ja suorittaa tarpeelliset toimintakokeet ja tarkastukset.

4§ kohta 4) olisi syytä tarkentaa: 4) laitteisto antaa suunnittelu- ja asennusperusteena olevan standardin tai teknisen ohjeen mukaiset tarvittavat hälytykset jatkuvasti valvottuun paikkaan.

5§ Viimeisessä lauseessa todetaan, että laitteiston osat on suojattava vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta ja ilkivaltaisesta tehdyttä vahingoittumiselta. Aina laitteistoa ei kuitenkaan voida

täysin suojata. Ehdotamme seuraavaa kirjausta: Laitteiston osat on tarvittaessa suojattava vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta tai ilkeästi tehdyltä vahingoittumiselta.

7§, kohta 5, lisätään tekstiin; laitteiston mitoitusperusteet sekä suojauksen ja valvonnan laajuus.

Uusi kohta 9. Vaaditun vesilähteen tiedot.

Uusi kohta 10. Perusmäärittelyjen laatijan oltava riittävän ammattitaitoinen.

8§ Uudelleen kirjoitettuna

Paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston toteutuksesta laadittavat asennustodistukset liitteineen on oltava käytettävissä laitteiston koko elinkaaren ajan ja niissä on oltava:

- 1) kohteen yksilöintitiedot;
- 2) asennusliikkeen ja vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot;
- 3) tieto sovelletuista suunnittelusäännöistä ja laitteiston perusmäärittelyistä;
- 4) selvitys asennustöiden säännösten ja vaatimusten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista;
- 5) selvitys toiminnallisten vaatimusten täyttämiseksi valituista ratkaisuista;
- 6) selvitys muutoksista, jotka on tehty perusmäärittelyihin ja suunnitelmaan;
- 7) toteutuspiirustukset ja mitoituslaskelmat;
- 8) yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä;
- 9) yksiköidyt tiedot tehdyistä tarkastuksista ja testauksista;
- 10) selvitys paloilmoittimen ohjelmoinnista ja käytetyistä parametreista;
- 11) tiedot laitteiden, komponenttien ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuudesta;
- 12) laitteiston käyttöä varten tarvittavat ohjeet ja kaaviot;
- 13) paikantamiskaavio;
- 14) kunnossapito-ohjelman laatimista varten tarvittavat tiedot ja ohjeet.

Asennustodistuksen on oltava saatavilla lain 191/2024, 16 § mukaisilla tarkastuksilla.

Asennustodistuksen liitteeksi on lisättävä:

- 1) varmennustarkastuksen pöytäkirja

9§ Kohta 3 Muutetaan: Yhteystesti tehdään kuukausittain

Kohta 11. Tarkennettava perustelumuistioon eri tehtävien ja niitä hoitavien henkilöiden termien tarkoitukset.

10§ Lisätään tekstiin:

Ohjelman on sisällettävä kaikki säännöllisesti tehtävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet mukaan lukien hätäkeskusyhteyden ja laitteiston kiinteistöhälytysten testaus.

UUSI PYKÄLÄ

- Asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset on kuvattu laissa, mutta pätevyyden ylläpitoon ei ole otettu kantaa.
- Tarkastuslaitoksen lausunto suunnitelmien vaatimuksenmukaisuudesta poistunut. Saisiko sen takaisin.

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Jaaksi Markku
Enitest Oy