

Sisäministeriö  
Inrikesministeriet | Ministry of the Interior  
PL 26, 00023 Valtioneuvosto  
kirjaamo.sm@gov.fi

## LAUSUNTO asetustalonokseen Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista  
Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä paloturvallisuuslaitteista annetun lain (191/2024) 5 §:n 3 momentin, 6 §:n 3 momentin ja 7 §:n 3 momentin sekä pelastuslain (379/2011) 12 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on pelastuslain 12 §:n 3 momentti laissa 1353/2018:

**Lisäys.** Tämä asetus korvaa voimassa olevan SM-1999-967/Tu-33, Sarja A:65  
Sisäministeriö: Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista

### 3§ muutosehdotus tekstiin

Jos paloilmoittimella ohjataan muiden laitteiden tai järjestelmien toimintaa, paloilmoittimen suunnittelussa, toteutuksessa ja toimintakokeissa on huomioitava paloilmoittimen ulkopuolisten ohjauksien vaikutus paloilmoittimen toimintavarmuuteen. Ohjaustoiminnot eivät saa häiritä paloilmoittimen toimintaa. Ohjattavien laitteiden toiminnan suunnittelu ja asennus eivät sisälly paloilmoittimen toteutukseen.

### 4§ kohta 4)

laitteisto antaa tarvittavat hälytykset.. **muutos** suunnittelunperusteena olevan standardin tai teknisen ohjeen vaatimuksien mukaisesti, jatkuvasti (24/7) valvottuun paikkaan.

**kohta 7) muutos** sammuteaineen myrkyllisissä vaikutuksissa on huomioitu henkilöturvallisuuden varmistaminen

**kohta 8)** korrosio, lämpövaikutukset tai muut rakennuksen ympäristön olosuhteet eivät vaikuta laitteiston luotettavuuteen **lisäys** ja käyttöturvallisuuteen

### 5§

...Laitteiston osat **muutos** ja laitetiedot on suojattava vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta ja ilkivallalta

### 7§

### Lisäys

9)Tarkastuslaitoksen lausunto suunnitelmien vaatimuksenmukaisuudesta on tehtävä tapauskohtaisesti viranomaisvaatimuksen perusteella.

**8§**

## Asennustodistus

- 1) kohteen yksilöintitiedot;
- 2) asennusliikkeen ja vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot;
- Siirto** 5) tieto sovelletuista suunnittelusäännöistä;
- 3) selvitys asennustöiden säännösten ja vaatimusten mukaisuudesta sekä noudatetuista muista vaatimuksista;
- 4) selvitys toiminnallisten vaatimusten täyttämiseksi valituista ratkaisuksista;
- 6) selvitys muutoksista, jotka on tehty perusmäärittelyihin tai suunnitelmaan;
- 7) toteutuspiirustukset mitoituslaskelmineen;
- 8) yleiskuvaus laitteiston toimintakunnon todentamiseen käytetyistä menetelmistä;
- 9) yksilöidyt tiedot tehdyistä tarkastuksista ja testauksista;
- 10) selvitys paloilmoittimen ohjelmoinnista ja käytetyistä parametreista;
- 11) tiedot laitteiden, komponenttien ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuudesta;
- 12) laitteiston käyttöä varten tarvittavat ohjeet ja kaaviot;
- 13) paikantamiskaavio;
- 14) kunnossapito-ohjelman laatimista varten tarvittavat tiedot ja ohjeet.

Asennustodistuksen liitteenä on lisäksi oltava:

- 1) laitteiston perusmäärittelyistä laadittu selvitys;
- 2) varmennustarkastuksen tarkastuspöytäkirja

**15) Lisäys** Laitteistojen asennustodistukset liitteineen on oltava käytettävissä laitteistojen koko elinkaaren ajan.

**9§**

3) **muutos** Häätäkeskusyhteyden yhteystesti tehdään kuukausittain

**10§**

## Laitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma

Huolto- ja kunnossapito-ohjelmassa on otettava huomioon laitteiston käyttötarkoitus, kohteessa harjoitettava toiminta ja laitteiston käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjelman on sisällettävä kaikki säännöllisesti tehtävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet mukaan lukien häätäkeskusyhteyden **ja laitteiston kiinteistöhälytysten** testaus. Ohjelman on katettava laitteiston suunniteltu elinkaari.

DEKRA Industrial Oy Tuupakankuja 1 FI-01740 VANTAA	Postiosoite Tuupakankuja 1 01740 VANTAA	Postal Address Tuupakankuja 1 FI-01740 VANTAA	Puhelin Telephone (09) 878 020 intl. + 358 9 878 020
<a href="http://www.dekra.fi">http://www.dekra.fi</a> etunimi.sukunimi@dekra.com firstname.surname@dekra.com		ALV rek. Krnro 229.461 Y-tunnus 0112837-2 Kotipaikka Helsinki	VAT Reg. Trade Reg. No. 229.461 VAT No. FI01128372 Domicile Helsinki

Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja laitteiston paikantamiskaaviot on pidettävä ajan tasalla niin, että ne vastaavat laitteistoon tehtyjä muutoksia ja mahdollisia muita kohteessa tapahtuneita muutoksia.

Laitteistolle tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet on kirjattava niin, että tiedot ovat saatavilla laitteistoa huollettaessa ja laitteiston määräaikaistarkastuksessa

13.10.2024

Kunnioitavasti

Antti Ruohomäki mob. 050 555 7736

Tarkastuspäällikkö

ja Petri Mononen

mob. 040 480 6001

Sähköpostit muotoa: [etunimi.sukunimi@dekra.com](mailto:etunimi.sukunimi@dekra.com)

DEKRA Industrial Oy