

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

Keski-Suomen hyvinvointialue kiittää mahdollisuudesta lausua paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetusluonnoksista.

Uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista (191/2024, paloturvallisuuslaitelaki) tulee voimaan 1.1.2025 ja samalla kumoutuvat sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista (744/2000), sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista (790/2001) ja sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). Nyt lausunnolla olevat asetukset täydentävät 1.1.2025 voimaan astuvaa paloturvaturvallisuuslakia (191/2024).

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Laitteistoiden tulee reagoida luotettavasti ja nopeasti palonkehitykseen sekä aktivoida kiinteistön omat turvallisuusjärjestelyt. Lisäksi laitteistoiden tulee mahdollistaa tehokkaan ja viivytyksettömän pelastustoiminnan käynnistäminen.

Paloilmoittimiin ja automaattisiin sammutuslaitteistoihin liitettyjen ohjaustoimintojen osalta ne tulee myös liittää laitteistoiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmiin. Myös lait-teistoiden saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Laitteistot tulee olla selkeästi merkittyjä ja nopeasti tavoitettavissa vuodenaajoista riippumatta huomioiden myös ras-kaiden ajoneuvojen vaatima tila (mm. säiliövuoroajo sprinklerikeskukselle).

Automaattisten sammutuslaitteistoiden ja -paloilmoittimien osalta ongelmaksi on osoittanut korvaavien turvallisuustoimenpiteiden määräämisen em. kohteissa, joissa laite on vikaantunut. Tarvittaisiin ohje turvaamaan toiminta kohteessa ja viranomaisen oikeusturva.

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Huoltovälin määrittäminen myös valmistajan taholta ja sen merkitseminen sammuttimeen on tervetullut uudistus.

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Kunnossapitoon tulisi määritellä tarkastusvälit ja viranomaisen sekä haltijan vastuut.

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Nykytilanteessa ja tulevaisuudessa huolta aiheuttaa varsinkin hoitolaitoksissa hälytysäänen kuuluvuus kiinteistössä. Hälytysäänen tulisi kuulua riittäväällä laajuudella, jotta kiinteistössä olevat henkilöt ovat tietoisia vaarasta. Asetuksessa voisi olla: Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua kiinteistön kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan.”

Voimassa olevassa asetuksessa (239/2009): ”Hälytysäänen kuuluvuus: Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan.”

Mensala Ville
Keski-Suomen hyvinvointialue - Keski-Suomen pelastuslaitos

Nurminen Pauli

keski-Suomen pelastuslaitos - Keski-Suomen pelastuslaitos,
riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen