

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Ab Alarm Control Alco Oy antaa yhdessä muiden tarkastuslaitosten kanssa seuraavat kommentit ja muutosehdotukset:

4§

Kohta 4

Tarvittavat hälytykset mihin?

Lisäys: Suunnittelu- ja asennusperusteena olevan standardin tai teknisen ohjeen mukaiset tarvittavat hälytykset 24/7 valvottuun paikkaan.

5§

...laitteiston osat suojattava... Muutosehdotus:

Laitteiston osat on tarvittaessa suojattava vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta tai ilkkivaltaisesti tehdyltä vahingoittamiselta.

7§

Kohta 5 Lisäys tekstiin: suojauksen ja valvonnan laajuus.

Uusi kohta 9: Vaaditun vesilähteen tiedot.

Uusi kohta 10: Perusmäärittelyjen/suunnitelman laatijan oltava riittävän ammattitaitoinen.

8§

Kohta 5 Olisi oltava ennen kohtaa 3.

Kohta 7 Tekstin muutosehdotus: toteutuspiirustukset ja mitoituslaskelmat.

Lisäys tekstiin: Asennustodistuksen liitteeksi on lisäksi lisättävä:

Lisäys: Laitteiston asennustodistukset liitteineen on oltava käytettävissä laitteiston koko elinkaaren ajan ja sekä tieto niiden sijainnista.

9§

Kohta 3 Muutosehdotus: Yhteystesti tehdään kuukausittain

Kohta 11 Tarkennettava perustelumuiotioon eri tehtävien ja niitä hoitavien henkilöiden termien tarkoitukset.

10§

Lisäys tekstiin: Ohjelman on sisällettävä kaikki säännöllisesti tehtävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet mukaan lukien hätäkeskusyhteyden tai muun vastaavan yhteyden ja laitteiston kiinteistöhälytysten testaus. Ohjelman on katettava laitteiston suunniteltu elinkaari.

Uusien pykälien lisäys:

Asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyyden ylläpidon vaatimukset.

Tarkastuslaitoksen lausunto suunnitelmien vaatimuksenmukaisuudesta poistunut. Saisiko sen takaisin?

- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi, jos se on tarpeen suunnitelman arvioimiseksi, vaatia esittämään tarkastuslaitoksen lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Harf Benjamin
Ab Alarm Control Alco Oy