

Asia: VN/12842/2024

Lausuntopyyntö paloturvallisuuslaitteita koskevista sisäministeriön asetuksista

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

Yleistä

Asetuksen sisällössä olisi hyvä huomioida alalla vakiintuneet käytännöt ja asiakirjat, eikä siinä käytetyt termit saisi olla ristiriidassa alalla käytössä olevan nimikkeistön kanssa.

Ehdotamme asetukseen mainintaa suunnittelusääntöjen (ohjeistuksen) velvoittavuudesta paloilmoittimien suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Viittaus ohjeistukseen selkeyttäisi niiden mukaan toteutettujen järjestelmien kuulumista paloturvallisuuslaitelain ja tämän asetuksen soveltamisalaan.

2 § Paloilmoittimen toiminnalliset vaatimukset

Ehdotamme seuraavan maininnan lisäystä 2 § loppuun: Paloilmoittimen toiminnalliset vaatimukset täyttyvät, kun järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen sovelletaan niihin tarkoitettua ohjeistoa.

3 § Paloilmoittimen ohjaustoiminnot

Ohjattavien laitteiden toiminnan suunnittelu ja asennus eivät sisälly paloilmoittimen toteutukseen.

Lause on luettavissa väärin ja väärä tulkinta voi johtaa ongelmiin käytännön tilanteissa. Asetuksen sisällössä olisi hyvä painottaa perustelumuistion tarkennusta.

Ehdotamme lauseen muuttamista seuraavasti: ohjattavat laitteet voivat olla osa paloilmoitinta, mutta niiden toiminnan suunnittelu tai asennus eivät sisälly paloturvallisuuslaitelain tai tämän asetuksen soveltamisalaan.

6 § Merkinnät ja opasteet

Paloilmoitinkeskuksen ja sprinklerikeskuksen sijainti on merkittävä opastein niin, että laitteiston hälyttäessä keskus löytyy helposti ja ilman aiheettomia viivästyksiä.

Pykälästä 6 § on tulkittavissa, että paloilmoittimen kaikki keskuslaitteet tulisi merkitä opasteella. Paloilmoittimissa, joissa on useampi kuin yksi keskuslaite, voi niiden merkitseminen johtaa väärinkäsityksiin. Pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitettu käyttölaite nimetään paloilmoittimen pääkäyttölaitteeksi, joka teknisesti voi olla erillinen laite tai osa paloilmoitinkeskusta. Ehdotamme lauseen muuttamista seuraavasti: Paloilmoittimen pääkäyttölaitteen ja sprinklerikeskuksen sijainti on merkittävä opastein niin, että ne löytyvät helposti ja ilman aiheettomia viivästyksiä.

7 § Selvitys laitteiston perusmäärittelyistä, 8 § Asennustodistus, 9 § Laitteiston kunnossapito ja 10 § Laitteiston huolto ja kunnossapito-ohjelma

Pykälien sisällön voidaan tulkita olevan ristiriidassa alan vakiintuneiden käytäntöjen sekä ohjeistoihin liittyvien asiakirjamallien kanssa. Tällöin eri ohjeissa kuvatut asiakirjat ja niihin liittyvät prosessit eivät sellaisenaan vastaisi asetuksen sisältöä. Tämä johtaisi isoihin ongelmiin käytännön tilanteissa ja olisi ristiriidassa perustelumuistion vaikutusarvion kanssa. Ehdotamme seuraavaa lisäystä asetukseen: Paloilmoittimia koskevissa ohjeistoissa määritellyt asiakirjat ja niihin liittyvät käytännöt täyttävät tämän asetuksen vaatimukset, kun asiakirjakokonaisuus sisältää vähintään asetuksessa mainitut asiat.

8 § Asennustodistus

Yleisen käytännön mukaan paloilmoittimen käyttöönoton yhteydessä tehdään asennustarkastus, joka dokumentoidaan asennustarkastustodistukseen. Asennustarkastustodistukseen määritellään alue, jota varmennustarkastukseen liittyvä tilaus koskee ja siihen tehdyt kirjaukset huomioidaan tarkastuslaitoksen tekemässä tarkastuksessa. Termien samankaltaisuuden takia paloturvallisuuslaitelain 11 § ja asetuksen 8 § sisältöä voidaan tulkita niin, että asennustarkastustodistukseen tarvittaisiin vastuuhenkilön allekirjoitus, mutta ei tarkastuksen tekijän allekirjoitusta. Ehdotamme lisättäväksi asennustodistuksen liitteeksi: 3) asennustarkastustodistus tarkastuksen tekijän allekirjoituksella.

9 § Laitteiston kunnossapito

Ehdotamme kohdan 2) paloilmotinkeskuksessa- termin korvausta: paloilmotittimen pääkäyttölaitteella

Ehdotamme seuraavan maininnan lisäystä: 12) Paloilmotittimen ylläpidossa sovelletaan järjestelmiin tarkoitettua ohjeistoa.

Sisäministeriön asetus käsisammuttimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Sisäministeriön asetus palovaroittimista

Voitte kirjoittaa huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan kenttään.

-

Laine Jyrki
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry