

Asia: VN/1872/2025

## **Luonnos hallituksen esitykseksi automaatio- ja latauspistelain muuttamisesta**

### Lausunnonantajan lausunto

#### **Lausuntonne**

RIL ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esitykseksi automaatio- ja latauspistelain muuttamisesta.

RIL ry kiittää myös aikaisempien lausuntojen huomioinnissa valmistelutyöryhmässä. Lakiehdotus noudattaa mielestämme riittävän hyvin EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia poislukien seuraavat alla olevat huomiot.

#### **2§ Soveltamisala**

Seurantaryhmässä aiheesta käytiin pitkä keskustelu ja RIL ry:n edustajat jäivät käsitykseen etteivät rakennuksen ulkopuolella olevat pysäköintipaikkoja sisällytetä latauspisteiden asennusvelvollisuuden piiriin.

#### **5§ Muu rakennus kuin asuinrakennus, jolla on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa**

Sama muutos kuin soveltamisalan kohdalla. Muutos lisää merkittävästi vaadittavia investointeja.

#### **14§ Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää koskevat vaatimukset**

Direktiivin vaatima lisäys koskien sisäympäristön laadun seuranta on lisätty, mutta ilman tarkempaa määrittelyä. Verrattain uuden kokonaisuuden eli sisäympäristön laadun määrittely ei myöskään ole välttämättä vielä yhdenmukaisesti ymmärretty.

## 19§ Pakkokeinot

Esitetyssä muodossa pakkokeinot rajataan koskemaan vain velvollisuutta asentaa latauspiste. Muiden velvoitteiden noudattamatta jättäminen ei sisälly ehdotukseen.

### Lisähuomio:

Valmisteluryhmässä tekninen tai taloudellinen toteuttamiskelpoisuus oli useaan kertaan esillä. Raja-  
tapauksien aiheuttamien oikeuskäsittelyiden välttämiseksi olisi kuitenkin syytä määritellä aihe  
riittävällä tasolla asetuksessa tai ministeriön julkaisussa.

Tähtikunnas Janne  
RIL ry